



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR	POMIESZCZENIE	POW.
1	Komunikacja	11,83
2	Komunikacja/Szatnia	19,09
3	Biuro/Pom. socjalne	7,02
4	Pomieszczenie edukacyjne	53,65
5	Pom. kuchni pomocniczej	5,05
6	Zmywalnia	3,22
7	WC dla personelu	3,39
8	Łazienka	6,56
SUMA		109,81

- Ściana do rozbiórki
- Ściana nowo projektowana
- Część objęta opracowaniem

Legenda opraw oświetleniowych	
	Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S.A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modułu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest
	Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 28W, 3450lm, PRM
	Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4700lm, 33W, 142lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 152/52/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
	Oprawa przemysłowa Lena Lighting S.A., 4550lm, 29,75W, 152lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, HACCP, Wymieniony moduł świetlny
	Oprawa przemysłowa Lena Lighting S.A., 7850lm, 50,76W, 155lm/W, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP66, SDCM < 3, L70B50 109000h, IK09, Temperatura pracy od -20 do +35°C, szary, Wymiary 1152/85/80mm, Atest PZH, HACCP, Wymieniony moduł świetlny
	Safelite dwustronny
	Safelite jednostronny
	Safelite z grzałką
Konceptję oświetlenia awaryjnego i ewaluacyjnego należy uzgodnić z restrykcją lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj pilotogramów kierunkowych należy traktować jako poglądowe.	

Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Osieku Wielkim na pomieszczenia związane z przedszkolem dz. nr geod. 108/2 obręb Osiek Wielki, gm. Osiek Mały		
TEMAT , LOKALIZACJA :		
TEMAT RYSUNKU :	Rzut parteru - oświetlenie	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY	
BRANŻA	Elektryczna	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Jakub Jeńć upr. w spec. elektr. nr WKP/0385/POOE/13	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Jakub Jeńć upr. w spec. elektr. nr WKP/0385/POOE/13	
	DATA	SKALA
	STYCZEŃ 2025	1:100
		NR RYS.
		1