



Oleśnica, 21.01.2025r.

Zn. spr.:SA.270.2.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.” Znak SA.270.2.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 1

„Zwracam się z zapytaniem o utylizację złomu w kotłowniach. Czy dla każdej z kotłowni należy przyjąć 10 t złomu?”

Odpowiedź nr 1

W kosztorysach błędnie ujęto 10 t utylizacji złomu.

Należy założyć, że dla każdej kotłowni może wystąpić konieczność utylizacji ok. 1,0 t złomu.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak SA.270.2.2025 i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.