

Grudziądz, 14 maja 2025 r.

KOMUNIKAT PUBLICZNY

dotyczy: informacja o zapytaniu wniesionym do treści SWZ (2) i odpowiedzi Zamawiającego, zmiana treści SWZ (2), zmiana terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – sprawa numer 30/2025.

Informuję, iż działając na podstawie treści art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**konserwację serwisową urządzeń wentylacji i klimatyzacji**” – **sprawa numer 30/2025** wpłynęło zapytanie do postanowień SWZ o następującej treści:

„Ponownie prosimy o wykaz filtrów w urządzeniach (nie jest to pierwszy serwis urządzeń na Państwa obiekcie, dlatego na pewno posiadają Państwo takie zestawienie). Typy i nazwy producentów są niewystarczające do stwierdzenia ilości, wielkości i rodzaju filtrów w centralach wentylacyjnych. Tym bardziej, że jest to opisane w następujący sposób: „centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna wraz z urządzeniami pomocniczymi, filtrami – Producent VTS/MIDEA”. To producentem jest VTS czy Midea? brak numeru urządzenia z tabliczki znamionowej. Po numerach, które Państwo przedstawiają nie można znaleźć, żadnej centrali wentylacyjnej a co dopiero wykazu filtrów - Informacje w załączniku są nie wystarczające i niepełne. Te same numery central mogą mieć inne filtry w zależności od roku produkcji i zastosowanych rozwiązań. W innych zamówieniach publicznych nawet dla innych WOG takie informacje zawsze są podane. W przypadku nie odesłania wykazu filtrów ze względu na to, że nie posiadają Państwo wiedzy i możliwości przedstawienia wykazu filtrów prosimy o usunięcie zapisów z SWZ lub zmianę zapisów w SWZ informującą o tym, że filtry będą zakupione na koszt zamawiającego po przedstawieniu kosztorysu i nie powinny zostać uwzględnione przy wycenie serwisu”

W odpowiedzi na wniesione powyżej zapytanie informuję, iż Zamawiający dokonał analizy treści opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w treści zapytania, w wyniku której dokonana zostaje na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmiana opisu przedmiotu zamówienia, poprzez uzupełnienie dotychczasowej treści zawartej w Rozdziale 3 ust 1 pkt 1) SWZ oraz § 5 ust 1 Załącznika nr 3 do SWZ - **treścią o brzmieniu:**

- w centralach wentylacyjnych: (...)
 - wymiana filtrów papierowych:
 - 750x325x150 G4 - 8 szt.
 - 592x592x360 G4 - 24 szt.
 - 428x287x100 G4 - 2 szt.
 - 875x375x150 G4 - 8 szt.
 - 592x287x360 G4 - 10 szt.
 - tkanina filtracyjna G4 - 4m²

W związku z dokonaniem istotnej zmiany SWZ, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert następująco:

1) w Rozdziale 6 ust. 1 pkt. 1) SWZ – „termin związania ofertą” wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 20.06.2025 r. tj. w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

2) w Rozdziale 6 ust. 2 pkt. 1) SWZ – „sposób i termin składania ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami / załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22.05.2025 r. g. 09:30, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem (strona internetowa prowadzonego postępowania):

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1103151>”

3) w Rozdziale 6 ust. 3 pkt. 1) SWZ – „termin otwarcia ofert” - wykreśla się postanowienie w całości, zastępując treścią:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2025 r. o godz. 10:00.”

Zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

KOMENDANT

płk Robert Szumny

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – ad acta T 2712

Ż.J. (tel. 261 48 32 90)

14.05.2025 r.

Miejsce publikacji: <https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/1103151>

Opublikowano dnia: 14.05.2025 r.