



LEGENDA:
"PWP" PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU MONTOWANY W WYDZIELONEJ OBUDOWIE - SZAFCE WOLNOSTOJĄCEJ NA ZEWNĄTRZ OBOK ZŁĄCZA KABLOWEGO
"ZKP" ISTNIEJĄCE ZŁĄCZA KABLOWO POMIAROWE ODPOWIEDNIO "ZKP-1" Z 4 UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW ORAZ POMIAREM ADMINISTRACYJNYM I "ZKP-2" Z 4 UKŁADAMI POMIAROWYMI LOKATORÓW
"TM" TABLICA MIESZKANIOWA ZAMYKANA, 18-MOD. MONTOWANA PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH LUB ISTNIEJĄCA TABLICA MIESZKANIOWA

WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH). NA ZEWNĄTRZ W WYKOPIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURACH OSŁONOWYCH $\phi 50\text{mm}$ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m. WLZ ZALICZNIKOWE DO MIESZKAŃ PROWADZIĆ PRZEWODAMI N2XH-J 5x6mm2 I ZAKOŃCZYĆ W TABLICACH MIESZKANIOWYCH. ZALECA SIĘ WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH TABLIC MIESZKANIOWYCH. PRZEWODY SYGNAŁOWE WYŁĄCNIKÓW PWP PROWADZIĆ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH NIEPALNYCH.

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

PROJEKT TECHNICZNY

<div><div></div><div>autorska agencja projektowa ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno tel. +48 601 863 806 autorska@post.pl</div></div>		
Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)		
TYTUŁ PLANSZY	POZOSTAŁE INSTALACJE PARTERU	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Osiecka 3 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E2		1:100
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	20	13.11.2024