



Nowy Staw, 15 kwietnia 2025 r.

ZP.271.1.2.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
**„Przebudowa i doposażenie istniejącego placu zabaw przynależnego do Klubu Malucha
w Nowym Stawie”**

Zamawiający - Gmina Nowy Staw działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) w odpowiedzi na skierowane zapytanie z dnia 15 kwietnia 2025r dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie kruszywa -piasku płukanego o frakcji od 0-2 mm jako nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ?

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kruszywa-piasku płukanego o frakcji od 0-2 mm jako nawierzchnia bezpieczna placu zabaw, taka frakcja byłaby zbyt mała i mogłaby być wywiewana. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie piasku o frakcji 0-4 mm jako nawierzchni bezpiecznej placu zabaw.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego