



Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka
urząd@um.kolobrzeg.pl
www: i-kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 18 marca 2025 r.

BZ.271.5.2025.K

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO- ODPOWIEDZI NA ZESTAW PYTAŃ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Modernizacja terenu podwórka między ul. Łopuskiego i ul. Dworcową w Kołobrzegu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024 r. poz. 1320), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje informacje na wnioski wykonawców.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zwieńczenie murków oporowych należy wykończyć cegłą klinkierową z zaokrągloną krawędzią. Cegły z zaokrąglonymi krawędziami dostępne na rynku mają wymiar 25x12x6,5cm. Według załączonej dokumentacji murki mają grubość 40 oraz 30cm. Jedyny możliwy sposób ułożenia cegieł aby zakryć górną powierzchnię cokołu z kapinosem to ułożenie 2 rzędów cegieł z ich docięciem do wymaganego wymiaru.

Prosimy o potwierdzenie iż należy ułożyć po dwa rzędy cegieł na każdym z cokołów

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Potwierdzamy

Z poważaniem

NACZELNIK
WYDZIAŁU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I LOKALOWEJ
Karol Królikowski