



**Wodociągi
Częstochowskie**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czest.pl strona internetowa: http://www.pwik.czest.pl

TT1.410.532.2025

TT1/1089/2025

Oryginal



Częstochowa, dn. 28.03.2025r.

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie
ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa

dotyczy: warunków technicznych dla planowanych inwestycji drogowych: „Rozbudowa ul. Adama Bienia w Częstochowie” na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Jesiennej, „Przebudowa ul. Chłopskiego w Częstochowie” na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do posesji Al. Jana Pawła II 50, „Rozbudowa ul. Gen. Władysława Sikorskiego” na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Św. Krzysztofa w Częstochowie.

W odpowiedzi na pismo nr WD.535.21.3.2025/KW.2292.2025 z dnia 07.03.2025 r. w sprawie jw. informujemy, że w zakresie przedstawionym we wniosku zlokalizowane są sieci i podłączenia wod.-kan. sanit. będące w eksploatacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Informujemy, że należy zachować normatywne przykrycie sieci i podłączeń wod.-kan. sanit. będących w eksploatacji PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnego przykrycia (zmiana niwelety w zakresie ± 20 cm) należy przewidzieć zabezpieczenie lub przebudowę w/w urządzeń, a rozwiązania zabezpieczeń i przebudowy przedstawić do akceptacji w naszym Przedsiębiorstwie. Należy zachować eksploatacyjne odległości projektowanej infrastruktury technicznej od istniejącej infrastruktury wod.-kan. sanit. Istniejące uzbrojenie wod.-kan. sanit. podczas realizacji inwestycji należy utrzymać w ciągłej sprawności technologicznej (w tym należy zachować ciągłość dostawy wody i odprowadzania ścieków). Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego przekazania w terenie istniejącego uzbrojenia wod.-kan. sanit. Regulacja wysokościowa skrzynek zasuw sieciowych, hydrantowych oraz na przyłączach winna obejmować również regulację istniejących obudów zasuw oraz hydrantów podziemnych. Skrzynki zasuw i hydrantów winny być zabudowane na prefabrykowanych podbudowach betonowych. Uzbrojenie sieciowe kanalizacji sanitarnej (tj. studnie rewizyjne) należy przejrzeć, wyremontować, doszczelnić oraz na etapie realizacji inwestycji założyć lub wymienić płyty nastudzienne z wymianą włączów kanalizacyjnych dostosowując ich nośność do wymagań obciążeń drogowych. Regulacja istniejących włączów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej winna być wykonana na prefabrykowanych pierścieniach. Realizację prac drogowych w bezpośredniej bliskości sieci i przyłączy wod.-kan. sanit. należy wykonać ze szczególną ostrożnością, bez zastosowania walców wibracyjnych. Po zakończeniu prac wykonawca robót powinien powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego odbioru istniejącego uzbrojenia będącego w eksploatacji Przedsiębiorstwa. W związku z potrzebą wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, informujemy, że należy złożyć do odpowiedniego organu administracji terenowej wnioski o objęcie całości inwestycji nadzorem koordynacyjną. Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dotyczących ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie dwóch lat od daty wydania.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego

Paweł Kwiecień

MTrz