

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Częstochowie
ul. Legionów 79, 42-200 Częstochowa
tel. 22 444 33 33
gazownia.czestochowa@psgaz.pl



WD
09.04.25

**Miejski Zarząd Dróg
w Częstochowie**
ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa

Częstochowa, 04.04.2025 r.

Wasz znak: WD.535.21.2.2025, KW.2285.2025
Nasz znak: PSGZA.0158.050.1243.2025

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.03.2025 r. informujemy, że w obrębie podanych ulic posiadamy sieci gazowe o następujących parametrach:

- ul. Adama Bienia (na odcinku od ul. Bohaterów Katynia do ul. Jesiennej) – sieć gazowa niskiego ciśnienia Dz. 160 PE, DN 80 stal, DN 100 stal wybudowana w latach 1993-1999 oraz przyłącza DN 50 stal, DN 80 stal, DN 100 stal, Dz. 90 PE, Dz. 110 PE wybudowane w latach 1993-1999,
- ul. Chłopskiego (na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do posesji Aleja Jana Pawła II 50) – sieć gazowa niskiego ciśnienia Dz. 160 PE wybudowana w roku 2018, DN 100 stal wybudowana w roku 1962 oraz przyłącza Dz. 40 PE, Dz. 50 PE i Dz. 63 PE wybudowane w latach 2017-2018
- ul. Władysława Sikorskiego (na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Św. Krzysztofa) – sieć gazowa średniego ciśnienia DN 100 stal, DN 80 stal DN 65 stal (1989), DN 50 stal, DN 40 stal, DN 25 stal wybudowana w latach 1989-1992, DN 250 PE wybudowana w roku 2000, DN 90 PE, DN 50 PE wybudowana w latach 2004-2009, DN 40 PE wybudowaną w roku 1997 oraz przyłącza Dz. 20 stal wybudowane w latach 1989-2019, Dz. 25 stal wybudowane w latach 1989-2003, Dz. 40 stal wybudowane w roku 1998, DN 25 PE wybudowane w latach 1998-2001.

Ponieważ do pisma nr WD.535.21.2.2025, KW.2285.2025 nie została dołączona mapa przedstawiająca zakres planowanej inwestycji, powyższe informacje prosimy traktować jako orientacyjne.

Ponadto, informujemy, że przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

W strefie kontrolowanej gazociągów nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągów. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m od gazociągu o średnicy do DN 300 włącznie, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.

W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.

W przypadku planowania szczegółowych zadań inwestycyjnych należy przedstawić plan zagospodarowania terenu w wersji papierowej, wykonany na mapie zasadniczej, tzn. z naniesionymi danymi dot. obiektów topograficznych (BDOT500), uzbrojenia terenu (GESUT) oraz ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w skali **1:1000** lub **1:500** (w dwóch egzemplarzach) i **aktualną legendą**, który podlega naszemu uzgodnieniu. Na powyższych mapach należy zakreślić granicę opracowania.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak niniejszego pisma.

Z poważaniem

Z-CA KIEROWNIKA
Gazownia w Częstochowie

Paweł Maźniewski

Kopia:

- Gazownia w Częstochowie.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas.