



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, 28.02.2025r.

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 27.02.2025r.**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „**Sukcesywna dostawa armatury wodociągowej oraz kształtek przez okres 12 miesięcy**”.

**Znak sprawy: KML - 5/2025 (ID 1067971)**

Zamawiający „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 27.02.2025r. wpłynęło następujące pytanie do treści SIWZ cyt. (Zamawiający celem ułatwienia późniejszego odnoszenia się do zadanych pytań i udzielanych odpowiedzi kontynuuje numerację rozpoczętą w pierwszym piśmie wyjaśniającym z dnia 26.02.2025r.):

### **Pytanie nr 2**

Pytanie dotyczy części XX - zawór 3-drogowy i siłownik liniowy Belimo:

Producent zgłasza, iż nie ma możliwości zamontowania siłownika NV24A na zaworze H765N, dla tego zaworu powinien być zastosowany siłownik EV24A-SZ-TPC (2500N).

Proszę o odpowiedź czy w zapytaniu są właściwe materiały.

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający omyłkowo wpisał oznaczenie siłownika w zakresie Części XX – Zawór 3 drogowy i siłownik Belimo poz. 2.**

**Wymagany siłownik to siłownik liniowy o oznaczeniu EV24A-SZ-TPC (2500N).**

**W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1/XX Opis Przedmiotu Zamówienia Część XX – Zawór 3 drogowy i siłownik Belimo oraz Załącznik nr 2B/XX – Formularz cen jednostkowych dla Części XX.**

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy części XX zapytania- zawór 3drogowy BELIMO. Prosimy doprecyzować, czy zawór i siłownik z zapytania miałyby pracować razem jako komplet ? Podane typy siłownika i zaworu nie są kompatybilne. Jeśli sprawa dotyczy kompletu, wtedy podamy właściwy typ siłownika. Jeśli ma być jak w Zapytaniu też proszę o informację.

### **Odpowiedź:**

**Wyjaśnienie zawarto w odpowiedzi nr 2 powyżej.**

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Danuta Brymerska

### **Załączniki:**

1. Załącznik nr 1/XX Opis Przedmiotu Zamówienia Część XX – Zawór 3 drogowy i siłownik Belimo – poprawiony 28.02.2025r.
2. Załącznik nr 2B/XX – Formularz cen jednostkowych dla Części XX – poprawiony 28.02.2025r.