

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 08.04.2025r

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami i niezbędną infrastrukturą w ulicy Słonecznej, Wrocławskiej i Wodnej w Lutyni gmina Miękinia. (ID 1082298)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

W związku z pytaniami i wnioskami Wykonawców złożonymi w postępowaniu do w/w zamówienia, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

5.2.4

Zdolność techniczna lub zawodowa

W odniesieniu do tego warunku Zamawiający wymaga aby:

1)

Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu sieci kanalizacyjnej o średnicy co najmniej De200 i łącznej długości co najmniej 500mb i o wartości co najmniej 1 000 000,00zł brutto

Czy zamawiający będzie brał pod uwagę również kanalizację deszczową ?

Odpowiedź :

Zamawiający nie będzie brał pod uwagę budowę kanalizacji deszczowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie projektu odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Miękini, udostępnia dokumentację przetargową-techniczną do przedmiotowego postępowania za pośrednictwem dysku z możliwością pobrania plików :

<https://www.szybkiplik.pl/6CTCBpFpA5>

Pytanie nr 3

1.Zgodnie ze zapisami SWZ kinety w studniach betonowych muszą posiadać wkładkę z PU natomiast dokumentacja projektowa mówi, że kinety w studniach betonowych muszą posiadać wkładkę z PU lub wkładkę z PU +zabezpieczenie kręgów i płyty pokrywowych wkładką PEHD. Proszę o wskazanie w których studniach betonowych (nr studni) należy zastosować same wkładki z PU, a w których wkładki z PU+ zabezpieczenie wkładką PEHD.

Odpowiedź:

Wszystkie dennice studni należy zabezpieczyć wkładką PU. W załączeniu rewizja rysunku BK1.

Studnie należy zakończyć zwężką. W przypadku braku możliwości technicznej (zbyt płytkiej studni) dopuszcza się stosowanie pokrywy betonowej.

Pytanie nr 4

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt odtworzenia nawierzchni obejmujący swym opracowaniem zakres ulic, które należy odtworzyć po robotach kanalizacyjnych będących przedmiotem zamówienia tj. ulicy Słonecznej, Wrocławskiej i Wodnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiający zamieścił Projekt odtworzenia nawierzchni z możliwością pobrania pliku pod adresem:

<https://www.szybkiplik.pl/6CTCBpFpA5>

Informacja Zamawiającego

Zamawiający zawiadamia, że przedłuża termin składania ofert:

Było:

TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Do dnia 09.04.2025r. - do godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej na stronie internetowej
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1082298>

Termin otwarcia ofert : dnia 09.04.2025r.- o godz. 10.05

Jest:

TERMIN SKŁADANIA OFERT :

Do dnia 11.04.2025r. - do godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi na Platformie zakupowej na stronie internetowej
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1082298>

Termin otwarcia ofert : dnia 11.04.2025r.- o godz. 10.05

1. Było:

„XII.12.1. (...) -do dnia 08.05.2025r”

Jest:

„XII.12.1. -do dnia 10.05.2025r”

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków i pytań o wyjaśnienie treści SWZ.

Wszystkie odpowiedzi Zamawiającego na pytania są wiążące i stanowią integralną część Zapytania ofertowego oraz załączników.