

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

Nr sprawy: INFR/221/2025

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (5 zadań).

W związku z wpłynięciem zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie nr 1:

„Czy przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych powinien zostać zakończony papierową wersją protokołu czy też zgodnie z ustawą Prawo budowlane obowiązuje elektroniczna wersja protokołu kominiarskiego z wpisem do CEEB?”

Pytanie nr 2:

„Czy dopuszcza się aby przegląd w części dotyczącej instalacji elektrycznej wykonała osoba posiadająca uprawnienia dozoru i eksploatacji w grupie I bez posiadania uprawnień budowlanych? Powyższe jest zgodne z ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1 pkt 5 stanowiący że kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.”

Zamawiający, na podstawie art. 284 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1:

Zamawiający informuje, że przeglądy powinny zostać zakończone papierową i elektroniczną wersją protokołów.


Ad. 2:

Zamawiający dopuszcza aby przeglądy w części dotyczącej instalacji elektrycznej wykonała osoba posiadająca uprawnienia dozoru i eksploatacyjne w grupie I bez posiadania uprawnień budowlanych.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp – Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem

**KOMENDANT 2. WOG
z upoważnienia
Kierownik SZP 2. WOG**


Marta SZCZUREK

