

W zakres czynności usług kominarskich dla kotłowni gazowych, wchodzi :

- dwa razy w roku - czyszczenie i sprawdzenie przewodów spalinowych,
- jeden raz w roku - czyszczenie i sprawdzenie (przed sezonem grzewczym) stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wraz z wydaniem stosownych dokumentów (opinii).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

W ramach wyżej wymienionych czynności szczegółowo należy:

- sprawdzić drożność przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem,
- sprawdzić prawidłowość ciągu kominowego,
- sprawdzić prawidłowość połączeń i podłączeń rur i łączników wkładu kominowego, drzwiczek wyczystnych – rewizyjnych,
- sprawdzić stan techniczny kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, nasad kominowych, prawidłowości wylotów,
- sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych oraz inne czynności wymagane przepisami prawa.

W zakres czynności usług kominarskich dla pozostałych budynków będących własnością MPEC Sp. z o. o. w Kielcach wchodzi:

- jeden raz w roku - oczyszczenie i sprawdzenie (przed sezonem grzewczym) stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wraz z wydaniem stosownych dokumentów (opinii).

Wykaz budynków będących w eksploatacji MPEC Sp. z o. o. w Kielcach:

- budynek biurowy MPEC - ul. Poleska 37,
- budynek garażowy - ul. Poleska 37,
- budynek PW- ul. Warszawska 108,
- budynek socjalno-warsztatowy ul. Kazimierza Wielkiego 16,
- budynek socjalno-warsztatowy ul. Nowy Świat 20 B,
- budynek socjalno-warsztatowy ul. Zapomniana 5,
- budynek kotłowni ul. Hauke Bosaka 2 A,
- budynek socjalno – biurowy ul. Hauke Bosaka 2 A (TW),
- przepompownia ul. Toporowskiego 26,
- budynek węzła cieplnego ul. Żeromskiego 29,
- budynek węzła cieplnego ul. Helenówek 5,
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Podkarczówka ul. Kryształowa 1,
- budynek węzła cieplnego przy ul. Karczówkowska 21,
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Pod Dalnią Połowniaka 11 A,
- budynek węzła cieplnego W-3 os. Pod Dalnią ul. Połowniaka 10 A,
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Ślichowice I ul. Kowalczewskiego 3 A,
- budynek węzła cieplnego W-2 os. Ślichowice I ul. Kowalczewskiego 13 A,
- budynek węzła cieplnego W-3 os. Ślichowice I ul. Puscha 23 A,
- budynek węzła cieplnego W-4 os. Ślichowice I ul. Puscha 13 A,
- budynek węzła cieplnego W-5 os. Ślichowice I ul. Kazimierza Wielkiego 27 A,
- budynek węzła cieplnego W-6 os. Ślichowice I ul. Dewońska 3 A,
- budynek węzła cieplnego W-7 os. Ślichowice I ul. Dewońska 13 A,

- budynek węzła cieplnego W-8 os. Ślichowice I ul. Dewońska 4 A,
- budynek węzła cieplnego W-9 os. Ślichowice I ul. Dewońska 2 A,
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Ślichowice II ul. Massalskiego 11 A,
- budynek węzła cieplnego W-2 os. Ślichowice II ul. Kredowa 6 A,
- budynek węzła cieplnego W-6 os. Ślichowice II ul. Karbońska 3 A,
- budynek węzła cieplnego W-7 os. Ślichowice II ul. Raciborskiego 14 A.

Dodatkowo w kotłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A.

1. Czyszczenie czopuchów stalowych za wentylatorami ciągu (K-1 do K-4) do wejścia do komina żelbetowego H=60 m z pyłów i sadzy.
2. Czyszczenie głowicy komina żelbetowego z pyłów i sadzy wraz z wykonaniem fotografii głowicy komina i galerii.
3. Wybranie pyłów i sadzy z wyczystki po uprzednim rozbiciu „rewizji” i ich transport na składowisko pyłów.
4. Szczelne zamurowanie otworu rewizyjnego.

Termin wykonania po uprzednim ustaleniu: w czasie postoju kotłowni, podczas przerwy technologicznej czas postoju 8-godzin.

Kierownik Działu Przyłączeń i Uzgodnień
Katarzyna Bawoł