



Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Administracyjny MON
Dyrektor
Sławomir PAŃCZEK



Warszawa, dnia 12.05.2025 r.

Wykonawcy

Komunikacja elektroniczna / platforma zakupowa

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu podstawowego na podstawie art. 275 „**dostawa i montaż ekranu multimedialnego do Sali im. gen. Gągora w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego**” - nr sprawy 6/ZP/25.

Szanowni Państwo,

udzielam wyjaśnień na pytania wykonawców oraz zmieniam treść specyfikacji warunków zamówienia¹ (dalej: „SWZ”) w następującym zakresie.

Pytanie 3²:

„Postępowanie przetargowe zawiera dostawę i montaż ekranu multimedialnego. W punkcie 13 widnieje zapis : „montaż ekranu do ścianki karton -gips”. Czy ściana z gips-kartony, na której ma być zamontowany ekran multimedialny została odpowiednio wzmocniona i przygotowana do obciążenia ekranem i ewentualną konstrukcją nośną?”

Pytanie 4:

„Czy Oferent wraz z ekranem multimedialnym ma dostarczyć konstrukcję nośną do montażu ściennego?”

Odpowiedź na pytania 3 i 4:

Zamawiający informuje, że ściana nie została odpowiednio wzmocniona i przygotowana do obciążenia ekranem. Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia, ma dostarczyć konstrukcję nośną do montażu ściennego i zamontować wraz z ekranem.

Pytanie 5:

„W specyfikacji technicznej punkt 18 jest zapis: „wykonany zgodnie z normą ISO 13406-2”. Podana norma ISO odnosi się do paneli LCD i określa liczbę martwych pikseli ,które mogą być obecne na ekranie monitora. Norma ISO 13406-2 nie ma zastosowania w przypadku wyświetlacza LED , który jest wyspecyfikowany w postępowaniu. Prosimy o usunięcie zapisu z punktu 18 dotyczącego wykonania zgodnie z normą ISO 13406-2.”

Odpowiedź na pytanie 5:

¹ Podstawa prawna: art 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

² Na pytanie 1 i 2 zamawiający udzielił odpowiedzi w poprzednim piśmie.

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść SWZ w załączniku nr 3 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OFERTA TECHNICZNA, Wymagania
Zamawiającego - specyfikacja techniczna, wymagane parametry

Pkt 18 otrzymuje brzmienie: „Serwis na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

Zamawiający dołącza do pisma zmieniony – aktualny Załącznik nr 3 do SWZ.

Pytanie 6:

„W specyfikacji technicznej punkt 9 podane jest: liczba wejść HDMI: od 2 do 4 wejść. Czy Zamawiający przewidział miejsce przyłączenia sygnałów z HDMI do wyświetlacza?”

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający nie przewidział miejsc przyłączenia sygnałów z HDMI do wyświetlacza.

Pytanie 7:

„W jakiej odległości od wyświetlacza ma być miejsce przyłączenia źródła HDMI?”

Odpowiedź na pytanie 7:

Odległość przyłączenia to od 5 do 8 metrów.

Pytanie 8:

„Czy miejsce przyłączenia źródła HDMI ma być zakończone przyłączem wbudowanym w podłogę / ścianie, czy może być zakończone kablem HDMI?”

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający informuje, że miejsce przyłączenia, może być zakończone kablem HDMI.

Pytanie 9:

„Czy sygnał audio, przesyłany wraz z video po HDMI, ma być transmitowany do systemu nagłośnieniowego zainstalowanego w Sali Gągora?”

Odpowiedź na pytanie 9:

Sygnał audio **nie ma** być transmitowany do systemu nagłośnieniowego zainstalowanego w Sali Gągora.

Pytanie 10:

„Czy sygnał HDMI podłączony do ekranu multimedialnego ma być także transmitowany do systemu av zamontowanego na Sali Gągora i wyświetlany np. na monitorach?”

Odpowiedź na pytanie 10:

Sygnał HDMI podłączony do ekranu multimedialnego **nie ma** być transmitowany do systemu av zamontowanego na Sali Gągora.

Pytanie 11:

„W opisie przedmiotu zamówienia nie ma informacji dotyczącej podłączenia do zasilania ekranu multimedialnego. Czy Zamawiający przewidział odpowiednio zabezpieczony obwód zasilający do ekranu multimedialnego?”

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający informuje, że **nie przewidział** odpowiednio zabezpieczonego obwodu zasilającego do ekranu multimedialnego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ.

Załączniki 1 na 2 str.:

Załącznik nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia/oferta techniczna (ZMIENIONY-AKTUALNY)

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Dyrektora Generalnego

Ministerstwa Obrony Narodowej

Sławomir Pączek

/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/