



Oleśnica, 15.01.2025 r.

Zn. spr.:SA.270.2.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.” Znak SA.270.2.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego poniżej treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o podanie powierzchni do ogrzania poniżej wskazanych budynków:

- 1.Część 1 - Leśniczówka Budczyce;
- 2.Część 2 - Leśniczówka Drożdżęcín;
- 3.Część 3 - Leśniczówka Kątna;
4. Część 4 - Leśniczówka Szczodre;
- 5.Część 4 - Budynek - szkoła Grochowo;
- 6.Część 5 - Leśniczówka Bartków;
- 7.Część 7 - Leśniczówka Dąbrowa.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży ofertę na montaż kotła o innej mocy niż wskazana w przedmiarze robót, który ogrzeje tę samą powierzchnię ?

Odpowiedź nr 1

- 1.Część 1 - Leśniczówka Budczyce; - powierzchnia zabudowy – 190,00 m²; kubatura – 448,00 m³
- 2.Część 2 - Leśniczówka Drożdżęcín; powierzchnia zabudowy – 253,63 m²; kubatura – 1068,00 m³
- 3.Część 3 - Leśniczówka Kątna; powierzchnia zabudowy – 260,54 m²; kubatura – 1085,00 m³
4. Część 4 - Leśniczówka Szczodre; powierzchnia zabudowy – 313,01 m²; kubatura – 1348,70 m³
- 5.Część 4 - Budynek - szkoła Grochowo; powierzchnia zabudowy – 123,00m²; kubatura – 616,60 m³
- 6.Część 5 - Leśniczówka Bartków; powierzchnia zabudowy – 160,40 m²; kubatura – 340,78 m³
- 7.Część 7 - Leśniczówka Dąbrowa. powierzchnia zabudowy – 264,70 m²; kubatura – 807,00 m³

Dopuszcza się zwiększenie mocy kotłów o nie więcej niż 20%. Nie dopuszcza się zmniejszenie mocy kotłów niż wskazane w dokumentacji projektowej.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak SA.270.2.2025 i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.