

Opis

przedmiotu zamówienia

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne znajdujące się w administracji KPW Świnoujście

1. Urządzenia należy poddać przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
2. Konserwacja powinna być przeprowadzona przez osobę kompetentną tj. osobę z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem, która ma dostęp do wymaganych narzędzi oraz wiedzy o procedurach zalecanych przez Producentów i wymaganiach normy PN-EN 671-3.
3. Głównym obowiązkiem techników podczas przeprowadzania konserwacji hydrantów jest:
 - sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych podzespołów hydrantu oraz przewodów zasilających w wodę,
 - dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia na wylocie prądownicy,
 - pozostawienie hydrantu w stanie gotowym do ewentualnego użycia,
 - oznakowanie hydrantu po przeglądzie etykietą z napisem „SPRAWDZONY” lub „USZKODZONY” wraz z datą przeglądu, datą kolejnego przeglądu i pieczęcią konserwatora,
 - przebadanie węży na maksymalne ciśnienie robocze instalacji.
4. Podczas wizyty należy sprawdzić również:
 - Czy hydranty są rozlokowane w odpowiednich miejscach?
 - Czy np. zmiany aranżacji nie wpłynęły na ograniczenie zasięgu hydrantów?
 - Czy jest zapewniony do nich odpowiedni dostęp?
 - Technicy dodatkowo sprawdzają, czy nie ma żadnych oznak uszkodzeń lub sabotażu.

Świnoujście, 2025