

Szczecin, dnia 03.12.2024 r.

SIM/ZP/ 1120 /2024/KC

Znak sprawy: SIM/ZP/P/05/2024

**Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego**

<wszyscy>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ”,

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia zwanej dalej „SWZ”. Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2024, poz. 1320), przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 14:

Pytanie nr 380

Część I Zakres 1, poz. 3 i 53, D-10.00.01 – geotkanina 100/100 KN. Parametr „siła rozciągająca przy wydłużeniu 2% ≥ 20 KN/m” spełni dopiero tkanina 200/200 KN (tkanina 100/100 KN przy 2% wydłużeniu ma 15/15 KN). Czy Zamawiający dopuścić taki materiał?

Odpowiedź na pytanie 380

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Należy zastosować geotkaninę z poliestru 120/120.

Pytanie nr 381

Część I Zakres 2, poz. 319-320, D-10.01.01L – geotkanina 100/100 KN i 150/150 KN. Standardowe tkaniny poliestrowe mają wydłużenie 10% (+/- tolerancja). W wymaganiach SST jest <8%. Czy Zamawiający dopuści taką zmianę?

Odpowiedź na pytanie 381

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w powyższym zakresie.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), dokonuje modyfikacji SWZ w następującym zakresie:

1. W pismach Zamawiającego: „modyfikacja nr 5” oraz piśmie z modyfikacjami z dnia 02.12.2024 r., zamawiający poprawia omyłkę pisarską w ten sposób, że treść: „w załączniku nr 8b do SWZ...” zastępuje się treścią: **W załączniku nr 8a do SWZ...”**
2. W załączniku nr 7a do SWZ w folderze Zakres 2 plik:
 - a) „SST_DROGI_rev2.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „DSST_DROGI_rev3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342

3. W załączniku nr 7a do SWZ w folderze Zakres 1 plik:

- a) „D-10.00.00 Inne – Skolwin_rev2.pdf” otrzymuje nowe brzmienie „D-10.00.00 Inne Skolwin_rev3.pdf” – w treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

4. W załączniku nr 8a do SWZ Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER):

- a) pozycje 3 i 53 otrzymują nowe brzmienie:

3	D-10.00.01	Wzmacnianie podłoża gruntowego geotkaniną 120/120 kN/m PES na gruntach o niskiej nośności sposobem ręcznym	m2	50 850,00
53	D-10.00.01	Ułożenie Geotkaniny 120/120 kN/m PES	m2	485,00

Załączniki:

1. DSST_DROGI_rev3.pdf
2. D-10.00.00 Inne Skolwin_rev3.pdf”

Członkowie Komisji przetargowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o
ul. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin
tel. 91 817 33 81, fax. 91 817 33 87
REGON: 382696215; NIP: 851 323 53 04
biuro@sim.szczecin.pl
www.sim.szczecin.pl

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 4 496 500,00 zł
KRS 0000787342