

Nowy Staw, 11 luty 2025 r.

ZP.271.1.1.2025

MODYFIKACJA III TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Remont kompleksu sportowego „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w gminie Nowy Staw w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych w formule zaprojektuj i wybuduj

1. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) po przeprowadzonej wizji lokalnej i rozmowie z użytkownikiem obiektu ustalono, że ogrodzenie boiska od strony północnej, które w międzyczasie zostało uszkodzone przez nawałnicę i w konsekwencji musiano je rozebrać należy odtworzyć. W zawiązku z powyższym Zamawiający ponownie modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Było	Jest
Zamawiający informuję że w zakresie remontu ogrodzenia należy wycenić remont dwóch dłuższych boków o długości 64,4m i wysokości 4m i jednego boku o długości 32,5m i wysokości 6m. Razem ok 161,3mb w PFU omyłkowo podano długość ok 200mb.	Zamawiający informuję że w zakresie ogrodzenia od strony północnej (krótszy bok) o długości 32,5mb, Wykonawca musi wycenić jego odbudowę. W zawiązku z powyższym należy odbudować część północną ogrodzenia po przez ustawienie nowych słupków o wysokości 6m i 4m. Odcinek ogrodzenia o wysokość 6m na długości ok 20m symetrycznie za bramką. Na ustawionych słupach rozciągnąć siatkę jak dla pozostałej części remontowanego ogrodzenia. Słupy należy posadzić na fundamentach betonowych zapuszczonych ok 0,8m p.p.t. w rozstawie między słupami ok 2,5m. Zamawiający informuję że pozostały do wyceny zakres remontu obejmuje dwa dłuższe boki o długości 64,4m każdy i wysokości 4m oraz jednego boku o długości 32,5m. Bok krótszy ma zmienną wysokość 4m i 6m, z czego wysokość 6m występuje na długości ok 20m symetrycznie za bramką. Razem ok 161,5mb.



III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt.1.7 Podstawowe przybliżone przewidywane dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia: - długość ok. 64,5 mb - szerokość ok. 32,5 mb - powierzchnia ok. 2100 m² - ilość opraw LED: 4 x 1 oprawa LED - 47500lm 740 IP66 I kl. 55D SP10kV 294W 4 x 2 oprawy LED - 47500lm 740 IP66 I kl. 55D SP10kV 294W - ogrodzenie do remontu ok. 200 mb • na dłuższych bokach boiska – wys. 4m • na krótszych bokach boiska – wys. 6 m	III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pkt.1.7 Podstawowe przybliżone przewidywane dane dotyczące planowanego przedsięwzięcia: - długość ok. 64,5 mb - szerokość ok. 32,5 mb - powierzchnia ok. 2100 m² - ilość opraw LED: 4 x 1 oprawa LED - 47500lm 740 IP66 I kl. 55D SP10kV 294W 4 x 2 oprawy LED - 47500lm 740 IP66 I kl. 55D SP10kV 294W - ogrodzenie do remontu ok. 161,5 mb • na dłuższych bokach boiska – wys. 4m • na krótszych bokach boiska – wys. 4 i 6 m
Pkt.4.6 PFU 2 myślík • ogrodzenie na całej swojej długości jest usztywnione za pomocą rygla poprowadzonego w górnej części ogrodzenia, siatka przywiązywana do rygla za pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4 x 2,0 mm;	Pkt.4.6 PFU 2 myślík Przedmiotowe ogrodzenie nie posiada rygla górnego, w związku z powyższym wykonawca musi wycenić wykonanie rygla na obwodzie ogrodzenia ok 194mb oraz zastrzałów dla słupów narożnych. Rygiel (pozioma rozpora pomiędzy słupami) należy wykonać z rur fi 42x2,0mm, montowany do słupów istniejących na obejmę systemowe. Rurę rygla zwieńczyć z obu stron systemowymi nasadkami do słupków zastrzałowych. Rygle i zastrzały wykonać z rur ocynkowanych stalowych malowanych proszkowo na kolor zielony, siatka przywiązywana do rygla za pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4 x 2,0 mm;



2. Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert do dnia **17 lutego 2025 r. godz. 10:00** oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień **17 lutego 2025r. godz. 10:05**, tym samym zmienia w SWZ termin związania ofertą i określa termin związania ofertą **do dnia 18 marca 2025 r.**

Uzasadnienie:

W związku z modyfikacją treści opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający podjął decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że modyfikacja staje się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego