PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE	POW.(m.)
0.01	wiatrołap		10,00
0.02	komunikacja_hol		103,90
0.03	komunikacja		13,65
0.04	pom. hig.- sanit.		4,62
0.05	pom. hig.- sanit.		5,00
0.06	pom. socjalne		7,42
0.07	portiernia		7,20
0.08	pom. socjalne		10,39
0.09	pok. dla koordynatora		8,00
0.10	rejestracja		14,36
0.11	komunikacja- Izba P.		54,80
0.12	pom. hig.- sanit.		3,72
0.13	gabinet obserwacji		14,64
0.14	pom. hig.- sanit.		6,45
0.15	gabinet przyjęć ginekologicznych		33,23
0.16	magazyn		3,03

PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE	POW.(m.)
0.17	gabinet przyjęć położniczych		17,71
0.18	gabinet przyjęć noworodków		17,63
0.19	komunikacja		19,58
0.20	przebieralnia		4,95
0.21	pom. techniczne		2,97
0.22	pom. porządkowe		3,63
0.23	brudownik		3,95
0.24	komunikacja		28,90
RAZEM			399,73

NOTE

1. Capacities are based on the following conditions :
   Cooling capacity * Indoor temp. 27°C [80.6°F]DB/ 19°C [66.2°F]WB
   * Outdoor temp. 35°C [95°F]DB/ 24°C [75.2°F]WB
   * Interconnecting Piping Length 7.5m
   * Level Difference of Zero

   Heating capacity * Indoor temp. 20°C [68°F]DB/ 15°C [59°F]WB
   * Outdoor temp. 7°C [44.6°F]DB/ 6°C [42.8°F]WB
   * Interconnecting Piping Length 7.5m
   * Level Difference of Zero

2. Capacities are net capacities

□ MULTI V INDOOR UNIT

MARK	MODEL	TYPE	QTY	COOLING CAPACITY			HEATING CAPACITY			FAN		POWER INPUT (kW)		PIPING CONNECTIONS (mm)			POWER	WEIGHT (kg)		DIMENSION (WxHxD) (mm)	
				Btu/h	kW	kcal/h	Btu/h	kW	kcal/h	TYPE	AIR FLOW(CMM)	COOLING	HEATING	LIQUID	GAS	DRAIN (ID)	ø/V/Hz	BODY	PANEL	BODY	PANEL
IAC-1	ARNU09GSJC4	WALL MOUNTED	1	9600	2,80	2400	10900	3,20	2800	Cross Flow Fan	7,8/7,2/5,9	0,01	0,01	6,35	12,7	16	1/220~240/50, 220/60	8,4	-	818x316x189	-
IAC-2	ARNU12GSJC4	WALL MOUNTED	5	12300	3,60	3100	13600	4,00	3400	Cross Flow Fan	8,5/7,5/6,8	0,01	0,01	6,35	12,7	16	1/220~240/50, 220/60	8,4	-	818x316x189	-
IAC-3	ARNU18GSKC4	WALL MOUNTED	1	19100	5,60	4800	21500	6,30	5400	Cross Flow Fan	14,0/12,0/10,5	0,03	0,03	6,35	12,7	16	1/220~240/50, 220/60	12,2	-	975x354x209	-

□ MULTI V OUTDOOR UNIT

MARK	TYPE	MODEL	COMBINATION	QTY	COOLING				HEATING				COMPRESSOR	FAN			REFRIGERANT	DIMENSION(WxHxD)	PIPING CONNECTIONS (mm)		POWER SUPPLY	WEIGHT
					CAPACITY			POWER INPUT	CAPACITY			POWER INPUT		TYPE	DISCHARGE	AIR FLOW(CMM)		mm	LIQUID	GAS	ø/V/Hz	kg
					Btu/h	kW	kcal/h	kW	Btu/h	kW	kcal/h	kW	TYPE									
OAC-1	MULTI V S	ARUN080LSS5	ARUN080LSS5	1	76400	22,40	19300	7,83	83600	24,50	21100	6,96	Hermetically Sealed Scroll	Propeller fan	SIDE	140	R410A	(950)x1380x330)x1	9,52	19,05	3/380~415/50, 380/60	114
OAC-2	MULTI V S	ARUN040LSS0	ARUN040LSS0	1	37000	12,10	10000	4,03	42000	12,50	10500	3,10	Hermetically Sealed Scroll	Propeller fan	SIDE	110	R410A	(950)x1380x330)x1	9,52	15,88	3/380~415/50, 380/60	96

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA CHŁODNICZA DLA UKŁADU KLIMATYZACJI - RURA MIEDŹ TWARDA (CIECZ/GAZ)

Y1 PROJEKTOWANY PION INSTALACJI CHŁODNICZEJ DLA UKŁADU KLIMATYZACJI - RURA MIEDŹ TWARDA (CIECZ/GAZ)

BIURO 87A s.c. 45-231 OPOLE NIP 754-232-64-01 ul. Oleska 87a tel 609 341 037 www.Biuro87a.com

faza: PROJEKT TECH. WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - KLIMATYZACJA

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. Mateusz Pietrukaniec	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	OPL/0911/POOS/13		
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. Rafał Kuchta	PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYS. PT-S-8
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	OPL/1905/PBS/21		
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024		