PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE	POW.(m.)
0.01	wiatrołap		10,00
0.02	komunikacja_hol		103,90
0.03	komunikacja		13,65
0.04	pom. hig.- sanit.		4,62
0.05	pom. hig.- sanit.		5,00
0.06	pom. socjalne		7,42
0.07	portiernia		7,20
0.08	pom. socjalne		10,39
0.09	pok. dla koordynatora		8,00
0.10	rejestracja		14,36
0.11	komunikacja- Izba P.		54,80
0.12	pom. hig.- sanit.		3,72
0.13	gabinet obserwacji		14,64
0.14	pom. hig.- sanit.		6,45
0.15	gabinet przyjęć ginekologicznych		33,23
0.16	magazyn		3,03

PARTER BUD. A- ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POM.	WYKOŃCZENIE	POW.(m.)
0.17	gabinet przyjęć położniczych		17,71
0.18	gabinet przyjęć noworodków		17,63
0.19	komunikacja		19,58
0.20	przebieralnia		4,95
0.21	pom. techniczne		2,97
0.22	pom. porządkowe		3,63
0.23	brudownik		3,95
0.24	komunikacja		28,90
RAZEM			399,73

0.09 POK. KOORDYNATORA 8,00m² GRES
0.08 POM. SOCJALNE 10,39m² GRES
0.07 PORTIERNIA 7,20m² GRES
0.01 WIATROŁAP 10,00m² GRES
0.03 KOMUNIKACJA 13,65m² GRES
0.06 POM. SOCJALNE PERSONEL ADMIN. 7,42m² GRES
0.04 POM. HIG.-SANITARNE DOSTĘP OGÓLNY 4,62m² GRES
0.05 POM. HIG.-SANITARNE PERSONEL ADMIN. 5,00m² GRES
0.02 KOMUNIKACJA_HOL 103,90m² GRES
0.10 REJESTRACJA 14,36m² GRES
0.11 KOMUNIKACJA IZBA PRZYJĘĆ 54,80m² GRES
0.12 POM. HIG.-SANITARNE PERSONEL 3,72m² GRES
0.13 GAB. OBSERWACJI 14,64m² GRES
0.14 POM. HIG.-SANITARNE 6,45m² GRES
0.15 GAB. PRZYJĘĆ GINEKOLOGICZNYCH 33,23m² GRES
0.16 MAGAZYN 3,03m² GRES
0.17 GAB. PRZYJĘĆ POŁOŻNICZYCH 17,71m² GRES
0.18 GAB. PRZYJĘĆ NOWORODKÓW 17,63m² GRES
0.19 KOMUNIKACJA 19,58m² GRES
0.20 PRZEBIERALNIA 4,95m² GRES
0.21 POM. TECHNICZNE 2,97m² GRES
0.22 POM. PORZĄDKOWE 3,63m² GRES
0.23 BRUDOWNIK 3,95m² GRES
0.24 KOMUNIKACJA 28,90m² WYKŁADZINA PCV
0.25 KOMUNIKACJA 74,18m² WYKŁADZINA PCV

SSP
USG
KSERO
SAMOZAMYKACZ
WINDA
POZ. 2.1. (31160)
PNL
hp=96
hp=94
h podł.= 2,71m
h podł.= 2,75m
O2 - Ø18 Cu; L=1,7m
AIR - Ø18 Cu; L=1,7m
O2 - Ø18 Cu; L=0,7m
AIR - Ø18 Cu; L=0,7m
O2 - Ø18 Cu; L=0,9m
AIR - Ø18 Cu; L=0,9m
O2 - Ø18 Cu; L=7,3m
AIR - Ø18 Cu; L=7,3m
O2 - Ø18 Cu; L=2,4m
AIR - Ø18 Cu; L=2,4m
O2 - Ø18 Cu; L=7,5m
AIR - Ø18 Cu; L=7,5m
O2 - Ø18 Cu; L=9,2m
AIR - Ø18 Cu; L=9,2m
O2 - Ø18 Cu; L=1,5m
AIR - Ø18 Cu; L=1,5m
O2 - Ø18 Cu; L=5,5m
AIR - Ø18 Cu; L=5,5m
O2 - Ø18 Cu; L=10,0m
AIR - Ø18 Cu; L=10,0m
O2 - Ø18 Cu
AIR - Ø18 Cu
SZKG-2/SSGM
doprowadzić 24V DC
Prowadzenie proj. instalacji od istn. pionu
hp=25
1003 280 W2
622 250 W3
340 310 Wz
170 200 D1
80 110 O2
200 190 Q1
A
A1
B
B1

LEGENDA:

PROJEKTOWANA INSTALACJA TLENU MEDYCZNEGO - RURA MIEDŹ

PROJEKTOWANA INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA MEDYCZNEGO - RURA MIEDŹ

SZKG-2/SSGM PROJEKTOWANA SZAFKA PODTYNKOWA ZESPOŁU KONTROLNO-INFORMACYJNEGO GAZÓW MEDYCZNYCH Z SYGNALIZATOREM - 280 x 400 x 110 mm

PNL PROJEKTOWANY PANEL NADŁÓŻKOWY NP.: MERYCARE CLASSIC Z PRZYŁĄCZEM GAZÓW MEDYCZNYCH

BIURO 87A s.c. ul. Oleska 87a 45-231 OPOLE tel. 609 341 037 NIP 754-292-64-01 www.Biuro87a.com

fazа:	PROJEKT TECH. -WYKONAWCZY
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Przebudowa holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym i Noworodków w Opolu
TYTUŁ RYSUNKU	**RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH**
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. **Mateusz Pietrukaniec**
PODPIS PROJEKTANTA	
SKALA RYS.	**1:50**
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	OPL/0911/POOS/13
DATA SPORZĄDZENIA	grudzień 2024
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. **Rafał Kuchta**
PODPIS PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO	
NUMER RYS.	**PT-11**
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	OPL/1905/PBS/21
DATA SPRAWDZENIA	grudzień 2024