

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

LEGENDA:

- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU, MONT. NA ŚCIANIE
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K, MONT. NA ŚCIANIE


OS1/R1
NAZWA ROZDZIELNICY
NUMER OBWODU W TABLICY
RODZAJ OBWODU (OS-OSWIETLENIOWY,
G-GNIAZDOWY, D-DEDYKOWANY, S-SILOWY)

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. W POMIESZCZENIACH PIWNICY DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE PRZEWODÓW NATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, KOLANEK, ŁĄCZNIKÓW ITD. UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O $U_n=750V$ I PRZĘKROJU ŻYŁY 1,5mm². PRZEWODY MUSZĄ SPEŁNIAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ KLASY B2ca. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOŁĄCZKAMI.

OSWIETLENIE PIWNICY - JEDEN OBWÓD ZAŁĄCZANY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.

ZAŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK MOŻLIWE PO WŁĄCZENIU OBWODU OGÓLNEGO, INDYWIDUALNYMI WŁĄCZNIKAMI. POWYŻSZE MA ZAPEWNIĆ WYŁĄCZENIE CAŁEGO OSWIETLENIA W PIWNICY W PRZYPADKU NIE WYŁĄCZENIA OSWIETLENIA W KOMÓRCIE.

PROJEKT TECHNICZNY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY	INSTALACJA OŚWIETLENIOWA PIWNICY	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	Pl. Metziga 29 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E01		1:100
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	19	13.11.2024