



ITT.6240.348.2024

Kraków, 07.10.2024r.

Inwestor:

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Kraków

Pełnomocnik:

Pan Paweł Kubica
Biuro Projektów Inżynierskich
KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10
31-535 Kraków

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: planowanej budowy przejścia dla pieszych.

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) w odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiązań projektowych dla zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul. Praskiej w Krakowie na działce nr 515/1, 513/4 obr. 10 j.ew. Podgórze” w zakresie dotyczącym oceny kolizyjności z urządzeniami i przyłączami będącymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. Na terenie przedmiotowej inwestycji (projektowane przejście dla pieszych w km 0+085,86) znajdują się następujące urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne:
 - sieć wodociągowa DN 125mm – Ø 225mm biegnąca z kierunku ul. Praskiej do ul. Szwedzkiej przecinając projektowane przejście dla pieszych,
 - sieć kanalizacji ogólnospławnej Ø 500mm biegnąca w ul. Praskiej, w kierunku odbiornika w ul. Szwedzkiej poprzecznie przecinając projektowane przejście dla pieszych.
2. Lokalizację i parametry istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci, przyłącza) będących w posiadaniu WMK S.A. znajdujących się na trasie przedmiotowej inwestycji Inwestor / Pełnomocnik winien potwierdzić w Dziale Dokumentacji i Odbiorów WMK S.A. Pozostałe zinwentaryzowane na załączonej mapie przewody w ul. Szwedzkiej stanowią nieczynne uzbrojenie wodociągowe (oznaczone jako: „wA250 i wA100”).
3. W ramach przedmiotowej inwestycji należy:
 - nad istniejącą siecią wodociągową zachować obowiązujące przykrycie wynoszące 1,5m. Dopuszczamy zmianę niwelety w zakresie $\pm 0,10\text{m}$,

✓

Administratorem danych osobowych są WMK S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie: <https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html>

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara, Wiceprezisi Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714
Kapitał zakładowy: 234 567 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

- o terminie rozpoczęcia robót i ich zakresie należy pisemnie powiadomić WMK S.A., z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Przed każdorazowym rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu wymagane jest wykonanie przez służby techniczne Zakładu Sieci Wodociągowej i Zakładu Sieci Kanałowej WMK S.A. (przy czynnym współudziale wykonawcy robót oraz Inwestora), przeglądu stanu istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
- 4. Przedstawione na załączonej mapie bezkolizyjne lokalizacje słupów oświetleniowych względem przebiegu sieci wod-kan., oraz trasę linii kablowej zasilającej oświetlenie, akceptujemy.
- 5. Jednocześnie informujemy, że skrzyżowania poprzeczne z uzbrojeniem wod-kan. należy wykonać z zastosowaniem rury ochronnej na przyłączu kablowym, zachowując odległość pionową wynoszącą min. 0,2m (licząc od krawędzi rury ochronnej na linii kablowej).
- 6. Trasę linii kablowej zasilającej oświetlenie wraz z lokalizacją słupów oświetleniowych należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej dotyczącej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
- 7. Dane dotyczące sieci i przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Wodociągach Miasta Krakowa – Centrum Obsługi Mieszkańców (Kraków, ul. Senatorska 9).
- 8. Przesłany jeden egzemplarz mapy zatrzymujemy do celów służbowych, drugi egzemplarz mapy w załączeniu zwracamy.

Opinia techniczna jest ważna trzy lata od daty wydania.

Opracowała: Elżbieta Dziob, tel. 12 620 32 77

Otrzymują:

- X 1. Pełnomocnik x2 + 1 egz. mapy
- 2. ITT aa (O/39467/2024)
- 3. ISW w/m
- 4. ISK w/m

Z-ca KIEROWNIKA
Działu Technicznego
Marlusz Witek