



Urząd Miasta Kołobrzeg


78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13

tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769

ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka

urząd@um.kolobrzeg.pl

www: i-kolobrzeg.pl



Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kołobrzeg, 21 stycznia 2024 r.

BZ.271.59.2024.I

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO - ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI Nr 5

Dotyczy: Termomodernizacji kompleksu rekreacyjnego Milenium w Kołobrzegu.

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców.

Pytanie 1

Proszę o weryfikację wymagań ze względu na fakt, że żaden producent nie jest w stanie spełnić postawionych wymagań dotyczących współczynnika U dla stolarki drzwiowej. Możliwe do osiągnięcia są współczynniki U na poziomie 1,3 i powyżej. Dodatkowo dla drzwi stalowych z kratkami wentylacyjnymi producent nie jest w stanie zapewnić izolacyjności cieplnej.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie stolarki drzwiowej o współczynniku $U = 1,3$ W/m^2K .

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU
mgr inż. Janusz Strucki

2025 -01- 21

Sprawę prowadzi:

CZESŁAW STOMA

Główny Specjalista

Wydział Inwestycji i Rozwoju

tel.: 94 35 515 541

c.stoma@um.kolobrzeg.pl

1



I SEA YOU

KOŁOBRZEG
2029
EUROPEJSKA STOLICA
KULTURY-FINALISTA

