

Wrocław, dnia 28 kwietnia 2025 r.

InwDo/221/2025/IŁ

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r, poz. 1320 ze zm.) pn.: „Wynajem agregatu wody lodowej” – znak postępowania ZP/TP/4/2025.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SWZ]

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

W związku z powyższym, Zamawiający przedstawia treść wniosku i udziela wyjaśnień (zachowano oryginalną pisownię wniosku)

Wniosek nr 1:

Proszę o podanie grubości i budowę ściany nośnej obiektu przez którą wymagane jest wykonanie otworów pod instalacje chłodnicze i elektryczne o której mowa w postępowaniu

Wyjaśnienie nr 1:

Zamawiający informuje, że grubość ściany nośnej obiektu przez którą wymagane jest wykonanie otworów pod instalacje chłodnicze i elektryczne, to 24 cm. Jest to ściana żelbetowa.