

**Zakres prac przewidzianych do przeglądu
Zespołów Spalinowo - Elektrycznych i agregatów**

W ramach realizacji zlecenia należy wykonać prace wynikające z dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej polegającej w zależności od potrzeb na:

1. Wymiana oleju – **olej dostarcza Zamawiający**
2. Wymiana filtra oleju – **w przypadku wymiany oleju filtry dostarcza Wykonawca**
3. Wymiana filtra paliwa
4. Wymiana filtra powietrza - **jeśli agregat posiada**
5. Wymianie płynu chłodzącego – **w przypadku wymiany płyn dostarcza użytkownik.**
6. Przeprowadzenie oleju, płyny, i filtry wykonawca zabiera i utylizuje
7. Kontrola pasków klinowych
8. Kontrola układu smarowania
9. Usunięcia wody z wstępnego filtra paliwa
10. Kontrola szczelności układu chłodzenia oraz jakości zawartego w nim płynu
11. Kontrola prędkości biegu jałowego
12. Kontrola parametrów pracy alternatora
13. Kontrola stanu akumulatorów
14. Kontrola stanu połączeń mechanicznych
15. Kontrola stanu połączeń elektrycznych
16. Kontrola napięcia prądnicy
17. Kontrola zespołu pod/bez obciążenia
18. Obciążenie zespołów poprzez zasilanie obiektów
19. Kontrola parametrów wyjściowych częstotliwości i napięcia
20. Kontrola rezystancji izolacji
21. Kontrola rezystancji prądnicy