

GMINA ŚWIERZAWA
Pl. Wolności 60, 59-540 Świerzawa
urząd@swierzawa.pl,
e-puap /89m4egf6ck/skrytka

Świerzawa, dnia 10.02.2025 r.

INGK.Iz.271.1.1.2025/21

Dotyczy: postępowania pn.: „**Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Świerzawa**” w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie (1) z dnia 05.02.2025 r.:

Pytanie: „Na podstawie dokonanej wizji lokalnej oraz analizy udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy istniejący mostek żelbetowy jest jedyną drogą dojazdową na teren oczyszczalni?”

Odpowiedź: Tak, to jedyna droga dojazdowa na teren oczyszczalni. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż w pkt XXIII 2 SWZ w wersji obowiązującej do dnia 20.01.2025 r. znajdowała się następująca informacja:

„2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.”

SWZ w dniu 05.02.2025 r. w pkt XXIII została zmieniona, wprowadzono obowiązek złożenia ofert po odbyciu wizji lokalnej. Wizję wyznaczono na dzień 10.02.2025 r.

Zamawiający odsyła do zmienionych zapisów SWZ.

„Jeśli nie prosimy o wskazanie lokalizacji innego dojazdu. Natomiast w przypadku, gdy jest to jedyna droga dojazdowa to prosimy o podanie parametrów nośności mostka oraz kategorii ruchu drogi dojazdowej”.

Odpowiedź: Most zlokalizowany w ciągu drogi publicznej nr 110282D, ul. Mostowa w kategorii drogi gminnej. Na moście dopuszczalne są obciążenia zgodne z obowiązującymi przepisami. Z uwagi na ograniczenia skrajni i prostopadłe, bezpośrednie połączenie z ulicą Skowronia Góra oraz podmycia w czasie ostatniej powodzi Zarządca nie wyda zgody na transport ponadgabarytowy.

Pytanie: „Czy po ostatniej powodzi została przeprowadzona ekspertyza mostka? Jeśli tak, to prosimy o jej udostępnienie”.

Odpowiedź: Nie wykonano ekspertyzy przedmiotowego mostu. Urząd Miejski otrzymał z PINB protokół oceny zniszczeń spowodowanych przez powódź, w którym określono uszkodzenia obiektu niezagrożające statyce obiektu oraz uszkodzenia umożliwiające remont w terminie późniejszym.

Pytanie: „Prosimy o informację kto formalnie jest właścicielem/zarządcą mostka i drogi dojazdowej prowadzącej na oczyszczalnię?”

Odpowiedź: Właścicielem/zarządcą mostu oraz dróg w ciągu ulic Skowronia Góra i Mostowa jest Gmina Świerzawa.

Pytanie: „Prosimy o podanie wartości rzędnych terenów istniejących i "projektowanych" pod wszystkie obiekty”.

Odpowiedź: Poziom terenu istniejącego przedstawia mapa zasadnicza, która stanowi załącznik nr 5 do Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Projektowane rzędne posadowienia obiektów należy dobrać na etapie projektu budowlanego, przeprowadzonej szczegółowej inwentaryzacji, w tym również należy sprawdzić zasięg ostatniej wody powodziowej, przeanalizować rzędne terenowe i wynieść projektowane obiekty budowlane ponad aktualną rzędną zwierciadła wody powodziowej.

Pytanie (2) z dnia 05.02.2025 r.:

„1. Zwracamy się z prośbą o ustalenie udziału procentowego wynikającego z załącznika nr 2 – tabela elementów scalonych w zakresie 1 – Zagospodarowanie terenu i obiekty kubaturowe, ponieważ wartość poszczególnych pozycji nie daje sumy wskazanej przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: udział procentowy wynika z kalkulacji, poniżej opis kalkulacji:

Poz.1 składa się z sumy pkt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 (1.7.1, 1.7.2) co daje nam łącznie **24,37%**.

Poz. 2 składa się z sumy pkt. od 2.1 do 2.22 co daje nam łącznie **48,68 %**.

Poz. 3 składa się z sumy pkt. od 3.1 do 3.5 co daje nam łącznie **8,25 %**.

Kwota netto to **81,30% + VAT 18, 70%** co daje nam kwotę brutto, czyli **100%** wartości udziału procentowego.

„2. Zwracamy się z zapytaniem dot. wyceny obiektów 3A, 3B, 6A-6B, 4A, 4-5, czy te obiekty mają zostać również ujęte w wycenie branży budowlanej czy też nie? Jeśli tak, to prosimy o weryfikację i zmianę w tym zakresie załącznika nr 2 – tabela elementów scalonych”.

Odpowiedź: Wyżej wymienione obiekty kubaturowe zostały ujęte w branży budowlanej. Należy pamiętać, iż zbiorcze zestawienie kosztów zadania inwestycyjnego jest tylko zestawieniem szacunkowym.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam:

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa

dr Paweł Kisowski