

Centrum Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

zestaw nr 2

Dotyczy: postępowania nr 5B10.291.1.66.2025.RS na wykonanie robót remontowych polegających na przebudowie pomieszczenia laboratoryjnego nr B112 w budynku Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 4.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ przesłany do przedmiotowego postępowania, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela wyjaśnień uczestnikom postępowania.

Nr pytania	Treść pytania	Odpowiedź Zamawiającego
1.	Proszę o informację czy aktualna konfiguracja centrali pożarowej pozwala na dołączenie dodatkowej czujki? Czy potrzebne jest opracowanie nowej konfiguracji?	Zamawiający informuje, że aktualna konfiguracja centrali pożarowej pozwala na dołączenie dodatkowej czujki pożarowej.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Rafał Szarek