



AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ
Im. Bohaterów Westerplatte
ul. Inż. J. Śmidowicza 69
81-127 GDYNIA

Akademia Marynarki Wojennej
Sekcja Zamówień Publicznych

AMW-KANC.SZP.2712.21.2025

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 pkt 1 Pzp pt.:
Budowa systemu klimatyzacji w audytorium budynku nr 600 na terenie Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

ZAPYTANIA I DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, otrzymał zapytanie dotyczące SWZ i udzielił następującej odpowiedzi:

Zapytanie 1:

W Pliku PFU w pkt. 2.2.4 zapisano: "W celu weryfikacji parametrów proponowanych urządzeń oferenci wypełnią tabelę porównawczą urządzeń będącą załącznikiem do niniejszego dokumentu. " - W dokumentach udostępnionych w postępowaniu nie ma załącznika z taką tabelą. Prośba o uzupełnienie załączników.

Odpowiedź 1

Zamawiający zamieszcza poniżej tabelę porównawczą urządzeń (załącznik do oferty).

Tabela porównawcza urządzeń

		Wymagane	Proponowane
	Urządzenia zewnętrzne		
1	Minimum 2 sprężarki inwerterowe w pojedynczym agregacie	tak	
2	Sprężarki spiralne z technologią wtrysku par EVI	tak	
3	Ekologiczny czynnik chłodniczy (jaki?)	tak, R410A	
4	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-5 do +52	
5	Zakres pracy w trybie grzania	-25 do +16,5	
	Urządzenia wewnętrzne		
1	Urządzenia wewnętrzne chłodząco-grzejące	tak	
2	Moc chłodnicza jednego urządzenia	3,6 do 8,0 kW	
3	Moc grzewcza		

4	Poziom hałasu na niskim biegu	<35 dB	
5	Poziom hałasu na najwyższym biegu	<50 dB	
6	Pobór mocy w trybie chłodzenia	<95W	
7	Pobór mocy w trybie grzania	<95W	
8	Ilość biegów wentylatora	3	
9	Funkcje sterownika bezprzewodowego (pilota)		
10	Rodzaj filtra		
	Sterownik centralny		
1	Komunikacja		
2	Aplikacja do obsługi		
3	Funkcje		
4	Producent		