

Sława, dnia 12 marca 2025 r.

Numer referencyjny: **TIA.272.10.2025**

Dotyczy: postępowania pn. „Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego na kompleksie sportowym ORLIK w Sławie” w ramach dofinansowania - Program modernizacji kompleksów sportowych 'Orlik'

Działając w trybie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), Zamawiająca udziela odpowiedzi na zapytania:

WYJAŚNIENIE 1

Pytanie 1

W Państwa zapytaniu jest błąd w doborze sposobu naprawy boiska. Proszą Państwo aby wykonawca wykonał warstwę natryskową o grubości 18mm w kolorze ceglastym. Technologia natryskowa nie ma takiej grubości. można wykonać:
Sam natrysk czyli warstwa (epdm + klej) natryśnięta przez natryskarkę, która wynosi około 2-3mm. lub system (czyli nowa nawierzchnia) wykańczana natryskiem o grubości 13mm. ale będzie to nowy nawierzchnia układana na starą.
Proszę dokładniej doprecyzować na czym ma ten remont boiska polegać?

Odpowiedź 1

Zamawiająca błędnie określiła technologię naprawy płyty boiska. W celu realizacji zadania należy wymienić ok 200m² spękanej, rozwarstwiającej się nawierzchni poliuretanowej boiska. Wykonać nową warstwę z mieszanki kleju poliuretanowego oraz atestowanego granulatu SBR o wielkości ziarna od 1 mm do 4 mm. W celu uzyskania spójnej struktury nawierzchni miejsca napraw należy wykonać zachowując ten sam przekrój przez warstwy. **Całą powierzchnię płyty boiska** należy zaimpregnować i natrysnąć warstwą użytkową nawierzchni w postaci natrysku z mieszanki farby poliuretanowej oraz atestowanego granulatu EPDM o wielkości ziarna od 0,5 mm do 1,5 mm w kolorze ceglasto-czerwonym – grubość warstwy 2 mm. Wymalować linie boisk do koszykówki (dwa boiska), siatkówki, tenisa i piłki ręcznej.

Pytanie 2

Czy dopuszczają Państwo płatności częściowe w tym zadaniu?

Odpowiedź 2

Zamawiająca nie dopuszcza płatności częściowych.

Pytanie 3

wykonawca będzie miał dostęp do wody i prądu?

Odpowiedź 3

Tak, będzie dostęp do wody i prądu.

Zmiany powyższe obliguje Zamawiającą do przedłużenia termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 20.03.2025 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 25.03.2025 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 20.03.2025 r., godz. 10:15.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 25.03.2025 r., godz. 10:15.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 17.04.2025 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do 23.04.2025 r.

Z up. Burmistrza
/-/ Marek Wróbel
Kierownik Referatu
Techniczno-Inwestycyjnego i Architektury