

Sicienko, 28.02.2025r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: Rozbudowa drogi gminnej 050323C ul. Spokojna i 050361C ul. Gwarna w Osówcu”.

Nr postępowania: 271.13.2025

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pyt.1. W przedmiarze kanalizacji deszczowej w którym ujęte są roboty związane z budową zbiornika retencyjnego nie ujęto robót ziemnych. Czy Wykonawca ma uznać, że niecka zbiornika jest już wykonana i wystarczy wykończyć skarpy, czy też należy przewidzieć wykonanie robót ziemnych oraz wywóz nadmiaru gruntu. Dla zbiornika o wymiarach 35x12m i podanej głębokości 3,7m brakuje około 1500 m3 robót ziemnych.

Odpowiedź: W wycenie robót należy przewidzieć wykonanie robót ziemnych związanych budową zbiornika retencyjnego wód deszczowych oraz wywóz nadmiaru gruntu.