



Urząd Miasta Kołobrzeg
78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka
urząd@um.kolobrzeg.pl
www: i-kolobrzeg.pl

Kołobrzeg, 18 kwietnia 2025 r.

Znak sprawy: BZ.271.11.2025.K

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO - ODPOWIEDZI NA PYTANIA/WNIOSKI

Dotyczy: postępowania na zadanie: „Przebudowa ul. Okopowej w Kołobrzegu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2024 r. poz. 1320*), zwaną dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców.

Pytanie nr 1:

Zgodnie z załączonym do postępowania przedmiarem do montażu są słupy aluminiowe o wys. 1 m z wysięgnikiem 1m i dł. ramienia 0,5m w ilości 41szt. Natomiast z opisu dokumentacji należy zastosować słupy o wys. 7m z wysięgnikiem 1m o długości ramienia 0,5m. Przedmiar zakłada montaż opraw LED 28W, natomiast opis dokumentacji 39W. Proszę o udzielenie odpowiedzi jakie słupy i oprawy należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę w kosztorysie ofertowym. Do wyceny należy przyjąć słupy o wysokości $h = 7\text{m}$ z wysięgnikiem o wysokości 1 m i długości ramienia 0,5m oraz oprawy LED 36W o całkowitej mocy 39W. Zamawiający wprowadził zmiany w kosztorysie ofertowym w części dotyczącej branży elektrycznej.

Pytanie nr 2:

Proszę o załączenie schematu branży teletechnicznej w celu dokonania prawidłowej wyceny.

Odpowiedź nr 2:


Zamawiający udostępnia schemat budowy kanału technologicznego. Jednocześnie informuje, że zmianie uległy obmiary w branży teletechnicznej.

Pytanie nr 3:

Proszę o dołączenie przedmiarów w wersji ath .

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w wersji ath. Załącznikiem do przedmiotowego postępowania jest wersja edytowalna kosztorysu ofertowego.





Urząd Miasta Kołobrzeg

78-100 Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13
tel. 94 35 51 500, fax. 94 35 23 769
ePUAP: /umkolobrzeg/skrytka
urząd@um.kolobrzeg.pl
www: i-kolobrzeg.pl

W załączeniu Zamawiający udostępnia:

- 1) zaktualizowany kosztorys ofertowy,
- 2) schemat budowy kanału technologicznego.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI I ROZWOJU
mgr inż. Janusz Strucki

2025 -04- 1 8

Sprawę prowadzi:
DOMINIKA GARBALSKA
Podinspektor
Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel.: 94 35 516 48
d.garbalska@um.kolobrzeg.pl
2



I SEA YOU

KOŁOBRZEG
2 0 2 9
EUROPEJSKA STOLICA
KULTURY - FINALISTA

