



Oleśnica, 21.01.2025r.

Zn. spr.:SA.270.2.2025

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania „Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska.” Znak SA.270.2.2025

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) wobec zapytań Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi na sformułowane pytania:

Pytanie nr 1

„Chciałbym zapytać na jakie źródło ciepła chcecie wymienić te piece?”

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z dokumentacją projektową kotły mają zostać wymienione na kotły zgazowujące drewno (Leśnictwa: Szczodre, Kątna, Budczyce, Grochowa, Drożęcín). W Oleśnicy przy ul Bema – na kocioł gazowy 2 funkcyjny 24kW. W leśnictwach: Bartków i Dąbrowa kotły na pellet.

Zgodnie z pkt 3 Specyfikacji warunków zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana źródeł ciepła wraz z robotami niezbędnymi towarzyszącymi tej inwestycji, w budynkach Nadleśnictwa Oleśnica Śląska. Całość zamierzenia budowlanego zakłada wykonanie następujących robót: wymiany źródła ciepła na kocioł 5 klasy waz z buforem ciepłej wody użytkowej, przebudowę wewnętrznej instalacji c.o., dostosowaniu pomieszczenia do wymogów, dostosowaniu pozostałych instalacji do nowego pieca. Zakłada się, po uprzednim demontażu starych kotłów, montaż nowych kotłów na paliwo stałe klasy 5 oraz pieca gazowego dwufunkcyjnego o mocy grzewczej urządzeń dostosowanych do poszczególnych budynków. Urządzenia grzewcze muszą być wyposażone w automatykę sterującą, dedykowaną przez producenta.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części:

- 1) **część 1** - Leśniczówka Budczyce - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy - holzgas,
- 2) **część 2** – Leśniczówka Drożęcín - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy – holzgas,



- 3) **część 3** – Leśniczówka Kątna - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy – holzgas,
- 4) **część 4** – Leśniczówka Szczodre - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy – holzgas,
- 5) **część 5** – budynek: szkoła Grochowo - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy – holzgas,
- 6) **część 6** – Leśniczówka Bartków - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy – pellet,
- 7) **część 7** – Leśniczówka Dąbrowa - wymiana na kocioł na paliwo stałe 5 klasy – pellet,
- 8) **część 8** - budynek mieszkalny z kancelarią leśnictwa Nieciszów: ul. Bema 13 w Oleśnicy - wymiana na kocioł gazowy.

Wykonawca biorący udział w postępowaniu może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części zamówienia. Oferta złożona na daną część zamówienia musi obejmować cały zakres przedmiotu zamówienia przewidziany dla tej części zadania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej stanowiącej **Załącznik nr 2** do SWZ, w skład której wchodzi:

- a) projekt zagospodarowania terenu,
- b) projekt wykonawczy,(...)

Oraz zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część postępowania przetargowego znak SA.270.2.2025 i są wiążące dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

Termin, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.