


## LEGENDA:

| | |
|---|---|
| A1 | Oprawa biurowa LED 60x60 DALI Regulowana moc i strumień w zakresie 11-37W, 185-6110lm przystosowana do ściemniania IP44 |
| A2 | Oprawa biurowa LED 60x60 37W, 6110lm, IP44 |
| MCU | Ściemniacz DALI komunikacja z oprawami za pomocą kabla 2 żyłowego |
| | Łącznik oświetleniowy jednobiegunowy IP20 10A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH ul. Artwińskiego 3 25–734 Kielce | | Generalny projektant: BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk Bizoręda 70, 28–305 Sobków tel. 694855676, kontakt@budarch.pl | |
| Inwestycja: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA CENTRUM SPOTKAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO ONKOLOGICZNEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH" ul. Artwińskiego 3b, 25–734 Kielce | | Projektant: mgr inż. Tomasz Warzycki (spec. instalacje elektryczne) | Nr upr.: SWK/0124/ POOE/13 — Podpis: |
| | | Projektant sprawdzający: dr inż. Dawid Łebek (spec. instalacje elektryczne) | SWK/0091/ PWBE/22 |
| Treść rysunku: Rzut parteru instalacja oświetleniowa | | Opracował: | |
| Data: kwiecień 2025 | Skala: 1:100 | Rysunek Nr: IE–PT–01 | Faza: PROJEKT TECHNICZNY — Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE |

Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.