



Klimatyzator kasetonowy jednostka wewnętrzna:
-kasety 4-drogowa 840x840
-wydajność chłodnicza 5,0kW
-zakres chłodzenia 1,2-5,6kW
-wymiar mm(W/S/G) 256x840x840
-waga 20kg
-pobór mocy kW (min.-nom.-max.) 0,19-1,52-1,99

Klimatyzator jednostka zewnętrzna:
-wymiar mm(W/S/G) 630x799x299
-waga 45kg
-zasilanie elektryczne (V-ph-Hz):220/240-1-50

Parametry układu
-COP przy +7st.C 4,34kW, COP przy -7st.C 3,1kW
-SCOP 5,01

Wentylator dachowy na podstawie dach. tłumiącej
Vmax 300m³/h, RPM max[1/min] 1430, 230 V / 1 / 50 Hz
P=18 W, I=0,2 A

Inwestor:		Generalny projektant:		
ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII SAMÓDZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH ul. Artwskiego 3 25-734 Kielce		BUDARCH Katarzyna Skrzypczyk Bizoręda 70, 28-305 Sobków tel. 694855676, kontakt@budarch.pl		
Inwestycja: ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA CENTRUM SPOTKAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO ONKOLOGICZNEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGI W KIELCACH" ul. Artwskiego 3b, 25-734 Kielce	Projektant: mgr inż. Michał Tokarski (spec. sanitarna)		Nr upr.:	Podpis:
	Projektant sprawdzający: mgr inż. Norbert Rogowski (spec. sanitarna)		SWK/0090/POOS/13	
Treść rysunku: Rzut parteru instalacje HVAC		Opracował:		
Data: kwiecień 2025	Skala: 1:100	Rysunek Nr: IS-PB-03	Faza: PROJEKT BUDOWLANY	Branża: SANITARNA
Uwaga Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana bez zgody właściciela praw autorskich.				