

## UKŁAD SIECIOWY: TN-S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE


### PROJEKT TECHNICZNY

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NA DACHU WYKONAĆ JAKO SKRĘCANE. NA DACHU UKŁADAĆ ZWODY POZIOME PRZEWODEM DfFe/Zn fi8mm STAŁOWYM OCYNKOWANYM. OD ZWODÓW POZIOMYCH INSTALACJI ODGROMOWEJ ODPROWADZAĆ MAKSYMALNIE CO 20m PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE DRUTEM DfFe/Zn fi8mm. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE MOCOWAĆ DO ŚCIAN Z WYKORZYSTANIEM UCHWYTÓW ODSEPOWYCH. PO WYKONANIU PRAC I POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH ZAŁOŻYĆ METRYKĘ OBIEKTU DOTYCZĄCĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ.

ZŁĄCZA KONTROLNE TYPU DRUT PŁASKOWNIK MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 1,2m OD POZIOMU GRUNTU W SKRZYNKACH PROBIERCZYCH. DO ZŁĄCZA WPROWADZIĆ WĄS Z PŁASKOWNIKA Fe/Zn 25x4mm<sup>2</sup>, PŁASKOWNIK POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCY UZIOMEM BUDYNKU.

LEGENDA:  
R - ZŁĄCZE RYNNOWE  
K - ZŁĄCZE KRZYŻOWE  
Zx - ZŁĄCZE KONTROLNE  
IG - IGLICA ODGROMOWA

REZYSTANCJA UZIOMU R < 10,0om



autorska agencja projektowa  
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno  
tel. +48 601 863 806  
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY	INSTALACJA ODGROMOWA	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Osiecka 2a 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
NR RYSUNKU		SKALA
E4		
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	15	13.11.2024