

# KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY „ŚW. FLORIAN”

WROCLAW, UL. ŚW MIKOŁAJA 16/17

KOMINIARSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY  
„ŚW. FLORIAN” we Wrocławiu  
REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 4  
ul. Floriańska 17 tel. 75 781 32 06  
59-620 GRYFÓW ŚLĄSKI  
NIP 896-000-20-54  
gryfow@twojekominiarze.pl

Lwówek śl. dnia 11.06.2024 r.

## Opinia 18315

z wyników przeprowadzonych oględzin- ekspertyzy urządzeń grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Yaskievicza nr 24 w Lwówek śl  
dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych używanych przez Gim Lwówek śl -  
- Państwowe Gospodarstwo Rolne Nadleż Polskie  
sporządzono przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Yorika Dziura w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń<sup>3</sup>

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

Palenisko CO na parze zainstalować w pomieszczeniu  
kotłowni do przewodu kominowego nr 1 po montażu  
wylotu kominowego z materiałów otestowanych o swo-  
dnicy dostosowanej do mocy paleniska CO na parze  
obecnie w przewodzie o średnicy 27 x 14 muremowanym zainsta-  
lowano dwa przewody z blachy kwasoodpornej o średnicy φ 120 mm  
do odprocedzenia spalin z kotła gazowego z otwartą komorą spalania.  
Wentylację wylotową kotłowni zainstalować do przewodu komin-  
owego nr 4 o wym. 20 x 14 cm i Wykonać wentylację nawięzując  
kotłowni zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Inne uwagi: Po zainstalowaniu w/o paleniska oraz wentylacji  
złożyć do RZK nr 4 w Gryfowie śl aktem sprawozdania

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 wraz z późniejszymi zmianami,  
Rozporządzenie Ministra MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i  
innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr. 80 z dnia 11 maja 2006r). Rozp. MSWiA z dnia 16.08.1999  
r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr. 74 poz. 836). Rozp.  
Ministra Infrastruktury z dn. 15.06.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  
budynki (Dz. U. Nr. 75 poz. 690).

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla: wykonawcy

i akt RZK nr 4 w Gryfowie śl  
Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ..... podpis .....

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić  
do sprawdzenia prawidłowość wykonania i funkcjonowania  
urządzeń grzewczo-kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić.
4. Opinia jest ważna 1 rok od daty wystawienia

OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

11.06.2024  
Y  
Kominiarska Spółdzielnia Pracy  
„Św. Florian”  
Mistrz Kominiarski  
Uprawniony do kontroli w oparciu o  
art 62 § 1 pkt c prawa budowlanego  
Dyplom mistrzowski Nr 668  
Jacek Dziura