gabinety

szatnia

WYRZUTNIA

UWAGA BRANŻA KONSTRUKCYJNA:
WYKONAĆ KONSTRUKCJE
WSPORCZĄ POD CENTRALE
WYNIESIONĄ 40 CM PONAD GOTOWY
DACH WG RAMY CENTRAL

rura spustowa ø110mm

rynna ø150mm

ścianka maskująca z profili aluminiowych h=1,2m

balustrada h=1,1m

Pas z materiałów niepalnych 2,0m EI60

DO WYRZUTNI DACHOWEJ Ø450mm
PRZEBICIE STROP Ø550mm

wywietka wentylacyjna ø250mm

wywietka wentylacyjna ø200mm

klapa oddymiająca 160x100cm

klapa oddymiająca 160x100cm
z funkcją wyłazu dachowego

łącznie 88 paneli o mocy 500W = 45kW

14%

0,5%

2%

NAZWA INWESTYCJI	Budynek żłobka		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY
ADRES INWESTYCJI	gm. Trzebownisko, m. Nowa Wieś, dz. nr ewid. 188/5		BRANŻA: SANITARNA
NAZWA I ADRES INWESTORA	Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976		DATA:02.2025 SKALA: 1:100 / NR RYS. S/12
PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej	NR. UPR.	
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Pasiński	PDK/0274/POOS/13	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Barbara Koziej	S-40/76	