

**TABELA 1 BILANS MOCY DLA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO
WOŁOMIN**

Dla części projektowanej

wg NORMY SEP N SEP-E-002

OBLICZENIA

Bilans mocy szczytowych.

Lp.	Rozdzielnica	Rodzaj odbiorników	Moc zainstalowana (kW)	Współczynnik Kj	Moc obliczeniowa Po (kW)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	TE1	Oświetlenie, awaryjne ,wewnętrzne i zewnętrzne	3,2	0,8	2,6	
2.	TE1	Urządzenia biurowe, gniazda wtykowe, winda (platforma)	13,7	0,7	9,6	
3	Razem	TE1	16,9	0,72	12,2	

Projektowana moc dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji wynosi $P=37,0\text{kW}$

Na powyższe zapotrzebowanie inwestor wystąpi do PGE Dystrybucji S.A ul.Marsa 95,04-470 W-wa.

Uwaga:

Aktualnie budynek posiada rozdrobniny układ pomiarowy ,jest kilka liczników z bezpośrednim pomiarem energii elektrycznej .Wskazane jest aby ograniczyć do jednego układu pomiarowego półpośredniego na jedno złącze kablowe i rozdzielni głównej.