ZASILANIE	Oświetlenie projektowane	Oświetlenie projektowane	Oświetlenie awaryjne	Oświetlenie nocne na elewacji projektowane P3,oprawy listwowe		platforma przyziemie	Sala bsługi mieszkańca Gabinet	Pom. ksero Sala obsługi Korytarz,arch.	Pom. gospodarcze Pom. socjalne Archiwum	toaleta, pralka	Toaleta,pom.socjalne			kolejkomat	ksero	ksero	ksero	kontrola dostępu	rezerwa
ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY	Nr obw. 1 przyziemie	Nr obw. 2 przyziemie	Nr obw. 3 przyziemie	Nr obw. 4	Nr obw. 5 Nr obw. 6	wypust Nr obw.7	Gniazda 230V Nr obw.8	Gniazda 230V Nr obw.9	Gniazda 230V Nr obw.10	Gniazda 230V Nr obw.11	Gniazda 230V Nr obw.12	Gniazda 230V Nr obw.13	Gniazda 230V Nr obw. 14	Gniazda 230V Nr obw.15	Gniazda 230V Nr obw.16	gniazda 230V Nr obw.17	230 V Nr obw.18	230V Nr obw.19	230V Nr obw.20



Rozdzielnica podtynkowa 4-rzędowa 662x426x72, 72 moduły,górna obudowa wys.1,85m od podłogi z drzwiami metalowymi pełnymi i zamkiem nr. kat.VF418PD HAGER

2. Przewody wprowadzone do tablicy na listwy zaciskowe.

Układ pracy instalacji wewnętrznej: TN-S

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa:
Samoczynne wyłączenie zasilania

Temat:	DATA	10.12.2022	TREŚĆ RYSUNKU: TABLICA TE1. SCHEMAT ZASADNICZY
Inwestor: STAROSTWO POWIATOWE WOŁOMIN	PROJEKTOWAŁ	Stanisław Kowalski St-880/76	STADIUM: P.W. NR RYS.: E5