



Uwaga:
1) Należy trwale oznakować obecność obcego napięcia na stykach w szafach klimatyzacji
2) Należy trwale oznakować obecność obcego napięcia na stykach włącznika oświetlenia
3) Ustawienie włącznika w pozycji 1 powoduje przejście sterowania przez obsługę

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECZNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE			
WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH			
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE PRZY UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, WRAZ ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENU PRZED BUDYNKIEM			
INWESTOR Powiat Wołomiński, ul Prądzynskiego 3, 05-200 Wołomin			
ETAP OPRACOWANIA WYKONAWCZY			
BRANŻA ELEKTRYCZNA			
GENERALNY ARCHITEKT: <div><div></div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI tel. 501 167 320 501 051 524 ul. Krypska 25 lok. U3 04-082 Warszawa tel. 22 224 70 76</div></div>			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Stanisław Kowalski	ST880/76	
OPRACOWAŁ	mgr inż Radek Popko		
SPRAWDZIŁ			
TREŚĆ RYSUNKU	SZAAFKA STERUJĄCA SS Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylacji		SKALA BS
DATA OPRACOWANIA			22.02.2023
BRANŻA	NR RYSUNKU		REWIZJA
E	E11		0