

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU



Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
tel. 47 8714323, e-mail: malgorzata.lenik@wr.policja.gov.pl
www.dolnoslaska.policja.gov.pl
bip.dolnoslaska.policja.gov.pl



PU-2380-018-055-017/2025/MR

Wrocław, dnia 17 kwietnia 2025r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 *Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych* (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie **zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem są roboty budowlane – budowa nowej siedziby PP w Podgórzynie – zakończenie robót budowlanych, numer sprawy PU-2380-018-055-017/2025/MR.**

Pytanie 1:

Proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej PW dot. Instalacji Sanitarnych. Obecnie w wyżej wymienionym zakresie folder do załącznika 1.3 jest pusty, bez plików.

Odpowiedź:

W załączeniu Zamawiający zamieszcza odpowiednie pliki.

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów blachy perforowanej do przygotowania wyceny:

Proszę o dane do wyceny:

- wymiar arkusza w mm
- symbol oczka z katalogu lub kształt i wymiar w mm otworu
- sposób gięcia w przypadku gięcia

Pytanie 3:

Proszę o podanie grubości blachy perforowanej stosowanej na elewacje.

Odpowiedź na pytanie 2 i 3:

- wielkość oczka około 2,5 cm
- rozstaw i wzór do uzgodnienia do uzgodnienia po przedstawieniu próbek materiału
- sposób gięcia zgodnie z wytycznymi dostawcy materiału elewacyjnego, tak aby zachować efekt płyt kasetonowych
- grubość blachy od 1,5mm - 2mm zgodnie zaleceniami dostawcy blachy perforowanej na kasety elewacyjne

W załączeniu:

- schemat blach
- przykład systemu elewacji - systemu aluminiowego

Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (<https://dolnoslaska.policja.gov.pl/> w zakładce dotyczącej postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1088760>). Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

Postanowienia ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

podpisał
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
insp. Krzysztof Kumaszk
/podpis na oryginale/

Wyk. 1 Egz.

Egz. Nr 1 – a/a oraz strona internetowa (www i platformazakupowa.pl)

Wyk. M. Lenik, tel. 47 8714323