INWESTOR KONIN
PRZEDSIĘBIORSTWO WODNE
UL. OKÓLNA 6, 62-510 KONIN
TEMAT:
Przebudowa DP 1441N w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w Pluskach wraz z oświetleniem na działkach od działki 288/19 obr. Pluski do skrzyżowania z ulicą Jeziorną oraz na skrzyżowaniu z ul. Bartąską ul. Jeziorną do skrzyżowania z ul. Bartąską w Pluskach.
INWESTOR:
GMINA STAWIGUDA
UL. OLSZTYŃSKA 10
11-034 STAWIGUDA
BRANŻA:
ELEKTRYCZNA
TREŚĆ RYSUNKU:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
STANOWISKO
IMIĘ I NAZWISKO
PODPIS
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Tomasz Szymkowiak
nr uprawnień WKŁ/0096/POOE/18
DATA:
25.11.2020
SKALA:
1:500
NR RYSUNKU:
E01.2
LEGENDA:
proj. latarnia oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej typu
LED
- wyposażona w oprawę typ typu
proj. linia kablowa YAKXS 4x35mm2
proj. rura osłonowa na sieci oświetleniowej.
UWAGA:
1. Kabel układać w rurowie na głębokości 0,7m, a nie skrzyżowania z jezdnią na głębokości 1m. Wykopy pod kabel oraz pod fundamenty należy wykonać ręcznie. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem terenu i uwzględnić to w projekcie organizacji robót. Roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności i uwagi uwzględniając istniejące uzbrojenie.
2. Na skrzyżowaniu z jezdnią ułożyć kabel ułożyć w rurze z rury RHDPE80 110, a poza jezdnią w rurze z DVR0110.
3. W przypadku zastosowania szafy telekomunikacyjnego w miejscu proj. słupa energetycznego, należy pod nią wykonać fundament betonowy. Szafę należy uziemić do istniejącej instalacji uziemienia słupa.
4. Proj. słupy energetyczne uziemić (wg. schematu ideowego). Rezystancja uziemienia R<30Ω. Dla uziemienia zastosować uziomy tasmowo-prętowe.
5. Na całej długości linii kablowej, należy zamontować oznaczniki kablowe w odległości co 8m, oraz na zakrętach i przy wejściach do przepustów. Oznaczniki kablowe powinny być umieszczone na wysokości 0,5m od powierzchni terenu i nad kablu "Uwaga kabel".
6. Przed zasypaniem, linie kablową należy zgłosić do odbioru właścicielowi sieci energetycznej.
7. Słupy należy oznaczyć numeracja zgodną z dok. projektową.
9. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem właściciela sieci oświetleniowej.
SKALA 1:500
Rev. 1 | 25.11.2020 | Dodano słupy
Rev. 0 | 18.11.2020 | Pierwsza wersja
S52
S51
S50
S49
S48
S47
S46
S45
S44
S43
S42
S41
S40
S39
S38
S37
RHDPE 90 110/1,2m
Projekt zagospodarowania działki nr 288/19 obr. Pluski
Projekt zagospodarowania działki nr 288/19 obr. Pluski
Projekt zagospodarowania działki nr 288/19 obr. Pluski