

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 24.03.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Brzezinka Średzka.

Numer referencyjny postępowania: ID 1062125

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (pisownia oryginalna) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

7. *Proszę o uszczegółowienie zapisów SWZ i określenie dla jakich dróg i jakie warstwy mają być odtworzone według przyjętych warunków. W SWZ Rozdział 2. pkt 3 OPZ podpunkt 4) ON "(...) Warstwę ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości jezdni i na całej długości prowadzonych robót po sfrezowaniu starej nawierzchni. " Zgodnie z projektem ON warstwę ścieralną należy odtworzyć tylko na DP. Dla DG zostały określone warunki w piśmie nr RIN.7220.86.2023.uz.*

Odpowiedź:

Dla dróg powiatowych oraz gminnych warstwę ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości drogi na długości prowadzonych robót.

8. *Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załącznika graficznego z mapą poglądową obrazującą zakres opisany w SWZ z oznaczeniem odcinków, które są do wykonania.*

Odpowiedź:

Załącznik graficzny pokazujący zakres do wykonania znajduje się w udostępnionych materiałach pod linkiem: <https://drive.google.com/drive/folders/1HfLRuYOBHJTR2KeY20a2sXqSMJcJVzbO> i nosi nazwę „Zakres Brzezinka Śr.”

Wykaz ulic, w których należy wykonać kanalizację (patrz: Zakres Brzezinka Śr.):

- 1) Ul. Wieczysta – włączenie do studni SR5 w dz. nr 234/1, która zostanie wykonana w ramach odrębnego zadania.
- 2) Ul. Akacyjowa
- 3) Ul. Leśna
- 4) Ul. Ceglana
- 5) Ul. Polna
- 6) Ul. Kościelna
- 7) Ul. Pocztowa
- 8) Dz. nr 208
- 9) Ul. Cisowa
- 10) Ul. Zaciszna
- 11) Ul. Szkolna

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

12) Ul. Parkowa

13) Ul. Nowa

14) Ul. Główna do przepompowni oznaczonej w dokumentacji jako P4 BRŻr.

W ramach zadania do wykonania są trzy tłocznie ścieków oraz jedna przepompownia:

- jedna przepompownia ścieków oznaczona na rys. nr 2.5 jako P4BrzŻr,
- jedna tłocznia ścieków oznaczona na rys. nr 2.3 jako T2BrzŻr,
- jedna tłocznia ścieków oznaczona na rys. nr 2.6 jako T1BRŻr,
- jedna tłocznia ścieków oznaczona na rys. nr 2.5 jako T5Brz.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.