



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie**
ul. Jaskrowska 14/20, 42-202 Częstochowa

Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000057953 ; NIP: PL 5730003841; REGON: 150354701
Wysokość kapitału zakładowego: 101.074.600,00 PLN pokryty w całości.
tel.: centrala 34-365-54-48 ; 34-377-31-99 ; 34-377-32-99
sekretariat 34-377-31-01 ; fax 34-365-15-82
e-mail: poczta@pwik.czyst.pl strona internetowa: <http://www.pwik.czyst.pl>

Częstochowa, dn. 01.12.2022r.

TT1.410.1631.2022

TT1/3806/2022

Oryginał

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 52
42-202 Częstochowa

dotyczy: budowy węzła drogowego Al. Wojska Polskiego Dk-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 (ul. Warzywna).

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2022 r. (data wpływu 29.11.2022 r.) w sprawie minimalnej odległości projektowanej drogi od wodociągu $\Phi 1,0$ m informujemy, że wyrażamy zgodę na lokalizację krawędzi drogi od osi wodociągu w odległości minimalnej 1,50 m. Zwracamy uwagę, że na wysokości przepompowni ścieków na wodociągu $\Phi 1,0$ m jest zabudowana komora (brak komory na załączonej mapie) i koliduje z nią projektowany kanał deszczowy. Należy dokonać analizy czy wytrzymałość istniejącej komory na wodociągu jest wystarczająca dla przewidywanych obciążeń ruchem drogowym. Na wysokości działki 2/8 występuje kolizja kanału deszczowego z wodociągiem $\Phi 1,0$ m.

Istniejące uzbrojenie wod.-kan. podczas realizacji inwestycji należy utrzymać w ciągłej sprawności technologicznej. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego przekazania w terenie istniejącego uzbrojenia. Regulacja istniejących włazów winna być wykonana na prefabrykowanych pierścieniach.

Po zakończeniu prac wykonawca robót powinien powiadomić PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie celem protokółarnego odbioru istniejącego uzbrojenia będącego w eksploatacji Przedsiębiorstwa.

Uściślenia warunków oraz omówienia przyjętych rozwiązań technicznych dokona projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane w Dziale Technicznym PWiK Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie.

Z upoważnienia Zarządu
KIEROWNIK
Działu Technicznego
[Podpis]
Paweł Kwicień