

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Częstochowie
al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

WD
05.11.21



**MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W CZĘSTOCHOWIE**

**ul. Legionów 52
42-202 CZĘSTOCHOWA**

Nr pisma: TD/OCZ/OMD/2021-11-04/0000002
Data: 04.11.2021r.
Sprawa: wykonanie uzgodnienia branżowego (usytuowanie obiektu), aktualizacji załączonej do wniosku mapy w zakresie sieci TAURON Dystrybucja SA i TAURON Dystrybucja Serwis SA i wydanie warunków usunięcia kolizji – budowa węzła drogowego al. Wojska Polskiego DK-1 wraz z nowym przebiegiem DK-46 w Częstochowie
Nr sprawy: 1039824364
Kontakt: Przemysław Piper
Telefon: 34 364 88 59
E-mail: przemyslaw.piper@tauron-dystrybucja.pl

W odpowiedzi na pismo znak WD.535.22.1.2021 z dnia 28.10.2021r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 02.11.2021r., oraz w nawiązaniu do pisma znak TD/OCZ/OMD/2021-10-20/0000002, uprzejmie informujemy, że przedstawiony Program Funkcjonalno - Użytkowy nie zawiera rozwiązań technicznych usunięcia kolizji dla sieci elektroenergetycznej (zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. określonymi we wniosku), co uniemożliwia wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji.

W związku z powyższym, w celu wydania warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, prosimy na etapie projektu o przestanie opracowania z naniesioną propozycją przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

Do czasu uzupełnienia sprawa pozostaje bez biegu.

Jednocześnie informujemy, że podczas projektowania ww. inwestycji należy uwzględnić następujące zalecenia w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej:

- wszelkie zbliżenia i skrzyżowania planowanej inwestycji z urządzeniami elektroenergetycznymi, należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami,
- kable elektroenergetyczne występujące pod projektowaną powierzchnią nierozbieralną (np. asfalt), należy przebudować poza obszar kolizji,
- kable elektroenergetyczne występujące pod projektowaną powierzchnią rozbieralną (np. kostka brukowa), należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego,
- należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - dla kabli nN rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego,
 - dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego,

- należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii elektroenergetycznych:
 - 1m dla linii nN,
 - 2m dla linii SN,
 - 5m dla linii WN,
- słupy elektroenergetyczne będące w kolizji z projektowaną inwestycją, należy przebudować tak, aby zachować minimalne przepisowe szerokości (Dz.U.2016.0.124 - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).

Ponadto informujemy, że warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nr TD/OCZ/OME/K/WT/AT/5/2018, zostały wydane na projekt opracowany w 2017r., który różni się od aktualnie złożonego Programu Funkcjonalno - Użytkowego, opracowanego w 2019r.

Opis procedury uzyskania uzgodnienia branżowego, warunków przebudowy oraz cennik usług pozataryfowych jest dostępny na stronie internetowej: <http://www.tauron-dystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/uzgodnienia-branzowe/Strony/uzgodnienia.aspx>

Kopia:
- OMD

Jak może się Pan/Pani/Państwo z nami skontaktować

Może Pan/Pani/Państwo skontaktować się z nami na jeden z poniższych sposobów;

- listownie, na adres ul. Mirowska 24, 42-200 CZĘSTOCHOWA
- elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl
- telefonicznie, pod numerem +48 32 606 06 16

Prosimy, by w korespondencji, powołał się Pan/Pani/Państwo na nr pisma lub nr sprawy.

Łączymy wyrazy szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Częstochowie

Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Wydział Dokumentacji

Przemysław Piper