



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Nowa Ruda, dnia 22 stycznia 2025 r.

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa Jasna 14 w Nowej Rudzie.

NIP 885-15-59-556

Telefon: (074) 872-22-02, fax: (074) 872-22-02

Adres poczty elektronicznej: e-mail: wm.jasna14@gmail.com

Pełnomocnik zamawiającego

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego przeprowadza pełnomocnik zamawiającego:

Noworudzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

ul. Cmentarna 23

57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: NTBS/ZP-01/2025

do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jasna 14 w Nowej Rudzie wraz z remontem klatki schodowej w ramach projektu ""Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda""

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Czy posiadają Państwo zestawienie stolarki okiennej? Jeśli tak to proszę o zamieszczenie na platformie

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej. Stolarka okienna wrysowana na rysunkach w skali 1:100 w całości do wymiany w całym budynku.

Pytanie nr 2

Zgodnie ze specyfikacją jest do wykonania ocieplenie poddasza zabudową z płyt g-k. W przedmiarze nie ma pozycji dotyczącej takiego montażu. Jak mamy się do tego odnieść?. oraz proszę o szerszy zakres dotyczący wykonania remontu instalacji elektrycznej.

Odpowiedź

W przedmiarze dołączono pozycję dot. w/w zakresu. Wymiana w częściach wspólnych instalacji wewnętrznej zasilającej poszczególne lokale mieszkalne od skrzynki głównej do tablicy mieszkaniowej. Wymiana tablic licznikowych w częściach wspólnych. Wymiana instalacji oświetlenia na klatce schodowej z oprawami na czujnik ruchu.

Remont instalacji elektrycznej odnosi się do części wspólnych. Instalacje wewnętrzne w lokalach mieszkalnych pozostają bez zmian.