

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy zapytania ofertowego: Dostawa specjalistycznych krzesel ewakuacyjnych do transportu osób z niepełnosprawnością wraz z montażem oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, udziela odpowiedzi na pytania do postępowania pn. „Dostawa specjalistycznych krzesel ewakuacyjnych do transportu osób z niepełnosprawnością wraz z montażem oraz przeprowadzeniem szkolenia z obsługi” bez ujawniania źródła:

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry,

Krzesła, które posiadamy w ofercie mają nieco inne parametry niż te wymagane i chciałabym dowiedzieć się czy zaakceptujecie Państwo te różnice:

- Krzesło bez napędu elektrycznego:
Wymiary krzesła po złożeniu: 110 cm (wysokość) x 52 cm (szerokość) x 25 cm (głębokość). Wymiary krzesła rozłożonego: 137 cm (wysokość) x 52 cm (szerokość) x 114 cm (głębokość).
Do ewakuacji w górę potrzebne są dwie osoby, jednak jest to standard we wszystkich krzesłach ewakuacyjnych, ponieważ jedna osoba fizycznie nie poradzi sobie z tak dużym ciężarem.
- Krzesło z napędem elektrycznym:
Wymiary krzesła po złożeniu: 122 cm (wysokość) x 58 cm (szerokość) x 30 cm (głębokość). Wymiary krzesła rozłożonego: 167 cm (wysokość) x 58 cm (szerokość) x 111 cm (głębokość).”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza krzesła o parametrach wskazanych w pytaniu.

z upoważnienia Rektora KUL
Podpisano
Zamówienia Publiczne
KUL