

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Pikula

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 30.11.2020 r.

Wykonawcy pobierający SIWZ

PKM/ZS/ZZ/ *3106* /2020

dotyczy: postępowania przetargowego na „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji zakładowej stacji paliw” znak sprawy: Z/PO/2020/02/5

Do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści SIWZ do przedmiotowego postępowania o poniższej treści:

„W związku z ogłoszonym przetargiem otwartym na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji zakładowej stacji paliw.” Proszę o wyjaśnienie kwestii dotyczących SIWZ pkt. 2 Poniżej pytania:

Dotyczy SIWZ pkt. 2 „automat wolnostojący.” W przypadku wykorzystania odmierzaczy z czynnikiem oraz drukarkami wewnętrznymi paragonów (w istocie samodzielne urządzenia: odmierzacz wraz z automatem), czy Zamawiający widzi możliwość rezygnacji z dodatkowego automatu wolnostojącego, który de facto dublowałby działanie niezależnych odmierzaczy ?

„Dane o tankowaniach powinny być przekazane online do bazy MySQL wskazanej przez użytkownika.” „Rejestr pojazdów i pracowników powinien być pobierany z bazy użytkownika.” Dot. k) i l) - Czy można na tym etapie otrzymać opis mechanizmu lub specyfikację przekazywania danych pomiędzy bazami (baza danych aplikacji głównej MySQL <-> baza danych aplikacji stacji paliw). Informacja byłaby przydatna przy określeniu zakresu prac i wyceny implementacji dotyczącej wymiany danych.

Działając zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1 „Zasad udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie Zamówień Publicznych” zwanych dalej „zasadami”, Zamawiający odpowiada:

Ad. 1.

Zamawiający widzi możliwość rezygnacji z dodatkowego automatu wolnostojącego, który de facto dublowałby działanie niezależnych odmierzaczy w przypadku, kiedy każdy z dystrybutorów będzie pełnił funkcje przynależne do tegoż automatu tankującego przypisane w treści SIWZ.

Ad. 2.

Uwzględniając zapisy Rozdziału I Części C, ust. 5, pkt 2:

- 1) lit. k): Zamawiający wyjaśnia, że baza danych MySql (ver. 5.5) będzie udostępniona przez Zamawiającego przez wewnętrzną sieć ethernet. W celu uzyskania dostępu do bazy zamawiający prześle wykonawcy adres IP, port,

nową użytkownika i hasło do bazy. System powinien zapewnić możliwość edycji w/w parametrów dostępu z poziomu administratora.

2) lit. 1): Zamawiający informuje, że dane przekazywane do bazy MySQL powinny zawierać :

- id tankowania
- data, godzina
- ilość wydana
- stan aktualny (po tankowaniu)
- nr dystrybutora
- nr żetonu pojazdu
- nr żetonu tankującego
- id lub nr boczny autobusu (id pobrane z bazy użytkownika)
- id lub nr pesel tankującego (id pobrane z bazy użytkownika)

Dane te, powinny być zapisywane do tabeli w bazie na bieżąco, jednak system powinien buforować te dane na wypadek braku łączności z bazą.

W celu powiązania tankowań z danymi zawartymi w bazie zamawiającego, zamawiający umieści w bazie MySQL dwie tabele aktualizowane na bieżąco:

Pojazdy :

- id pojazdu
- nr boczny

Pracownicy :

- id pracownika
- Imię
- Nazwisko
- ew. pesel


System powinien posługiwać się id pojazdu i id pracownika pobranymi z bazy MySQL zamawiającego. Ewentualnie można dodać tabelę wiążącą id w systemie z id w bazie zamawiającego. W razie potrzeby zamawiający może udostępnić dodatkowe dane o pojazdach lub pracownikach (np. nr rej pojazdu itp.)

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ do niniejszego postępowania.

Z poważaniem:


CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak


PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Pikula