



**GMINA
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

Świętochłowice, 7.03.2025 r.

INZP.271.7.35.2025

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: **Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Świętochłowicach realizowana w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.**

Działając w na podstawie przepisu art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy dopuszcza się konstrukcje zadaszenia hali jako dwuspadową wykonaną z drewna klejonego, przykrytą płytą warstwową.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Technologia wykonania zadaszenia winna być zgodna z regulaminem Programu, tj. obejmować jeden z poniższych wariantów:

- zadaszenie łukowe hali o konstrukcji z drewna klejonego warstwowo z powłoką membranową;
- zadaszenie łukowe hali o konstrukcji metalowej z powłoką membranową;
- zadaszenie metalowe o konstrukcji samonośnej,

Przewodniczący Komisji Przetargowej