

Załącznik nr 4 do umowy

ZAKRES CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH**Część nr 1; Stacja uzdatniania wody pitnej (JW 1551 Sieradz, kompleks 2617)****Obiekt nr 6****zakres konserwacji serwisowej:**

Wg DTR lub instrukcji obsługi:

Zabezpieczenie bezawaryjnej pracy urządzenia stacji uzdatniania wody kotłowej przez wykonanie niezbędnych i wymaganych w instrukcji obsługi, DTR okresowych przeglądów i regulacji w zakresie wymaganych przez producenta:

pracy stacji uzdatniania wody pitnej:

1. Oczyszczenie i sprawdzenie elementów odżelaziacza/odmanganiacza.
2. Czyszczenie i smarowanie głowic sterujących (zaworów, inżektorów, turbin).
3. Sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia.
4. Sprawdzenie cykli płukania i ewentualna regulacja oraz inne czynności uznane przez serwisanta za konieczne dla prawidłowego funkcjonowania stacji.
5. Czyszczenie filtrów i ewentualna wymiana
6. Sprawdzenie mechanizmów sterowania poszczególnych urządzeń.
7. Kontrola nastaw sterownika z kontrolą nastaw urządzenia.
8. Sprawdzenie zabezpieczeń
9. Czyszczenie zaworów ssących tłocznych oraz gniazd.
10. Przepłukanie rur ssących zbiorników.
11. Konserwacja armatury i osprzętu.
12. Sprawdzanie szczelności połączeń i ich uszczelnienie.
13. Sprawdzanie chloratora: pompy dozującej, szczelności wszystkich połączeń, końcówek, membran, ssawek, zaworków, zaworu zwrotnego, uszczelek, wężyków, wymiana zużytych i **pozostawienie 5 zestawów naprawczych do samodzielnej wymiany w ciągu roku** (w ramach kosztu przeglądu)
14. Wykonanie analizy wody: pomiary zawartości manganu, pomiar pH, pomiar twardości wody i innych uznanych za konieczne, ustawienie stacji.
15. W momencie stwierdzenia wadliwie działających elementów – wystawienie protokołu uszkodzenia wraz z wyceną usunięcia niesprawności.
16. Spisanie protokołu końcowego z wykonanych prac konserwacyjno-przeglądowych przy stacji uzdatniania wody.

ZAMAWIAJĄCY**WYKONAWCA**.....
(pieczęć, podpis).....
(pieczęć, podpis)