

- wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowych
- usuwania awarii wod-kan w zakresie sieci zewnętrznych
- wywozu nieczystości płynnych
- wynajmu sprzętu budowlanego

Miękinia, 16.04.2025 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z odejściami i włączeniem do istniejącej sieci oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Krępice i Żurawiniec*

Znak sprawy: ID 1064478

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły wnioski (*pisownia oryginalna*) o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”), z uchybieniem terminu, o którym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:
[zachowano kontynuację numeracji pytań]

6. Zgodnie z rys. BK1 kinety w studniach betonowych muszą posiadać wkładkę z PU lub wkładkę z PU + zabezpieczenie kręgów i płyty pokrywowych wkładką PEHD. Proszę o wskazanie w których studniach betonowych (nr studni) należy zastosować same wkładki z PU, a w których wkładki z PU+ zabezpieczenie wkładką PEHD.

Odpowiedź:

Wszystkie dennice studni należy zabezpieczyć wkładką PU.

W załączeniu analogiczne wykonanie zabezpieczenia studni, jak na rewizji rysunku BK1 (jak w innym postępowaniu).

7. Prosimy o wyjaśnienie czy studnie betonowe mają być zakończone zwężką czy pokrywą betonową.

Odpowiedź:

Studnie należy zakończyć zwężką. W przypadku braku możliwości technicznej (zbyt płytkiej studni) dopuszcza się stosowanie pokrywy betonowej.

8. Dotyczy Część 1 zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krępicach. Załączone do dokumentacji profile podłużne nie odpowiadają zakresowi zadania. Są to profile z innego postępowania o nazwie „Budowa sieci sanitarnej w m. Wilkszyn”. Prosimy o przesłanie prawidłowych profili.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia poprawione profile dla części 1 zamówienia (Budowa kanalizacji sanitarnej w Krępicach).

Załączniki do wyjaśnień SWZ:

- 1) BK1 Rewizja.
- 2) Krępice Profile.

Wszystkie odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią integralną część SWZ.